



REPUBLIKA HRVATSKA

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO,

ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE TE

KOMUNALNO GOSPODARSTVO

Dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić

KLASA: UP/I-351-05/21-01/165

URBROJ: 2125/1-06-01/2-21-04

Gospić, 8. listopada 2021.

Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo L-SŽ, temeljem članka 29. stavak 2. i članka 30. stavak 4. Zakona o zaštiti prirode (NN br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19 - Zakon), povodom zahtjeva nositelja zahvata HEP ODS d.o.o., Elektrolika Gospić, Lipovska 31, Gospić, u postupku provedbe Prethodne ocjene o prihvatljivosti zahvata „Elektroenergetska mreža KTS 20/0,4 kV Cesarica 3 i priključni 20 kV kabelski dalekovod“ za područje ekološke mreže, donosi

### RJEŠENJE

- I. Utvrđuje se da je planirani zahvat „Elektroenergetska mreža KTS 20/0,4 kV Cesarica 3 i priključni 20 kV kabelski dalekovod“, **prihvatljiv za ekološku mrežu i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.**
- II. Ovo Rješenje donosi se na rok od četiri godine.
- III. Rješenje će biti objavljeno na internetskoj stranici L-SŽ.

### Obrazloženje

Nositelj zahvata, HEP ODS d.o.o., Elektrolika Gospić, Lipovska 31, Gospić, podnio je 26. srpnja 2021. godine, ovom Upravnom odjelu zahtjev za provedbu Prethodne ocjene o prihvatljivosti zahvata „Elektroenergetska mreža KTS 20/0,4 kV Cesarica 3 i priključni 20 kV kabelski dalekovod“ za područje ekološke mreže Republike Hrvatske.

Sukladno dostavljenoj dokumentaciji, planirani zahvat je izgradnja KTS 20/0,4 kV Cesarica 3 i polaganje priključnog srednjenaponskog podzemnog voda u duljini 9 m. Transformatorska stanica izgradit će se na novoj građevinskoj čestici koja će se formirati od dijela k.č.br. 5875 k.o. Cesarica. Površina nove građevne čestice iznosit će 49 m<sup>2</sup>. Kabelski vod polagat će se po istoj građevnoj čestici. Građevina transformatorske stanice bit će izvedena kao tipska kompaktna, montažna, armiranobetonska kućica, izgrađena od gotovih elemenata. Betonski temelj izveden je u obliku kade, izrađen od vodonepropusnog betona glatke površine za zaštitu od eventualnog istjecanja ulja iz transformatora. Oko građevine predviđeno je opločenje betonskim pločama.

U provedbi postupka, sukladno članku 30. stavak 3. Zakona, ishodeno je Prethodno mišljenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, KLASA: 612-07/21-38/890, URBROJ: 517-12-2-3-2-21-2, od 7. listopada 2021. godine, kojim je utvrđeno da se planirani zahvat nalazi unutar područja ekološke mreže (Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže, NN 80/19), Područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS) „HR5000022 Park prirode Velebit“ i Područja očuvanja značajnog za ptice (POP) „HR1000022 Velebit“.

Prema bazi podataka Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, na području zahvata nisu rasprostranjeni ciljni stanišni tipovi. S obzirom na to da se radi o polaganju podzemnog kabela i postavljanju trafostanice u naselju na antropogeno izmijenjenoj površini uz prometnicu, provedbom

zahvata neće doći niti do gubitka pogodnih staništa za ciljne vrste predmetnih područja ekološke mreže.

S obzirom na navedeno, Prethodnom ocjenom zahvata možemo isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže te smatramo da je zahvat prihvatljiv i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata, kako je i navedeno u izreci ovog Rješenja.

Prema članku 43. stavku 1. Zakona o zaštiti prirode ovo Rješenje izdaje se na rok od četiri godine.

Ovo Rješenje objavit će se na internetskim stranicama Ličko-senjske županije sukladno članku 44. stavku 3. Zakona o zaštiti prirode.

U skladu s odredbama članka 44. Zakona o zaštiti prirode ovo Rješenje dostavlja se nadležnom Ministarstvu i Inspekciji zaštite prirode.

Temeljem članka 9. stavak 2. točke 30. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“ br. 115/16) podnositelj zahtjeva oslobođen je plaćanja upravne pristojbe.

### Uputa o pravnom lijeku

Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb, u roku od 15 dana od dana dostave Rješenja.

Žalba se podnosi u tri primjerka neposredno ili putem pošte ovom Upravnom odjelu, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik.

Prema Tar. br. 3. stavka 2. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (NN, br. 92/21, 93/21 i 95/21-Uredba), na žalbu se plaća upravna pristojba od 50,00 kn.



Dostaviti:

1. HEP ODS d.o.o., Elektrolika Gospić, Lipovska 31, 53 000 Gospić,
2. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80/3, 10 000 Zagreb, ([pisarnica@mingor.hr](mailto:pisarnica@mingor.hr))
3. Državni inspektorat, Inspekcija za zaštitu prirode, Kaniška 10 (pp 39), 53000 Gospić,
4. Arhiva.