



REPUBLIKA HRVATSKA

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO,
ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE TE
KOMUNALNO GOSPODARSTVO
Dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić

KLASA: UP/I-351-05/20-01/46

URBROJ: 2125/1-06-20-04

Gospić, 8. listopada 2020. godine

Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo L-SŽ, temeljem članka 29. stavak 2. i članka 30. stavak 4. Zakona o zaštiti prirode (NN br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19 - Zakon), povodom zahtjeva tvrtke PROMPT projektiranje d.o.o., Tomislavova 9, Zagreb u postupku Prethodne ocjene o prihvatljivosti zahvata „Transformatorska stanica KTS 10(20)/0,4 kV Kosinjski Bakovac 4, priključni S.N. kabelski dalekovod i N.N. kabelski dalekovod“ za područje ekološke mreže, donosi

RJEŠENJE

- I. Utvrđuje se da je planirani zahvat „Transformatorska stanica KTS 10(20)/0,4 kV Kosinjski Bakovac 4, priključni S.N. kabelski dalekovod i N.N. kabelski dalekovod“, **prihvatljiv za ekološku mrežu i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.**
- II. Ovo Rješenje donosi se na rok od četiri godine.
- III. Rješenje će biti objavljeno na internetskoj stranici L-SŽ.

Obrazloženje

Tvrtka Prompt projektiranje d.o.o., Tomislavova 9, Zagreb podnijela je 8. svibnja 2020. godine, ovom Upravnom odjelu zahtjev za provedbu Prethodne ocjene o prihvatljivosti zahvata „Transformatorska stanica KTS 10(20)/0,4 kV Kosinjski Bakovac 4, priključni S.N. kabelski dalekovod i N.N. kabelski dalekovod“, za područje ekološke mreže Republike Hrvatske. Nositelj zahvata je HEP ODS d.o.o., Elektrolika Gospić, Lipovska 31, Gospić.

Sukladno dostavljenoj dokumentaciji, projektom je planirana izgradnja transformatorske stanice KTS 10(20)/0,4 kV Kosinjski Bakovac 4. Zbog izgradnje ceste Kosinjski most-Bakovac potrebno je demontirati postojeću TS 10/0,4 kV Kosinjski Bakovac 3 koja se nalazi u obuhvatu izgradnje te će novoprojektirana KTS Kosinjski Bakovac 4 preuzeti sav niskonaponski konzum koji se napajao iz TS Kosinjski Bakovac 3. Projektirana transformatorska stanica bit će izvedena kao kompaktna betonska zgrada širine 414 cm, dubine 210 cm i visine 287 cm. Bit će smještena na novoj čestici površine 49 m² koja će se formirati od dijela k.č.br. 2226 k.o. Gornji Kosinj i ima neposredan pristup na prometnicu. Priključni kabelski dalekovod nove KTS 10(20)/0,4 kV Kosinjski Bakovac 4 izvest će se na način da se jedan kabelski dalekovod spoji na postojeći 10kV nadzemni magistralni vod napajan iz TS 35/10 kV Perušić, a drugi kabelski dalekovod položi do buduće RS/TS 10(20)/0,4 kV HE Kosinj. Kabelska trasa u duljini oko 140 m kreće od lokacije nove KTS 10(20)/0,4 kV Kosinjski Bakovac 4 prema zapadu u trasi buduće prometnice do postojećeg drvenog stupa, postojećeg 10 kV magistralnog nadzemnog dalekovoda, koji se mijenja u novi betonski stup (stup br. 1). Kabeli se polažu na dubini od 0,8 m, osim na križanju s kolničkim površinama gdje se polažu na dubini od 1,2 m i treba ih povući kroz odgovarajuće ubotonirane cijevi.

U provedbi postupka, sukladno članku 30. stavak 3. Zakona, ishođeno je Prethodno mišljenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, KLASA: 612-07/20-38/456, URBROJ: 517-20-2, od 30. rujna 2020. godine, kojim je utvrđeno da se planirani zahvat ne nalazi unutar područja ekološke mreže (Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže, NN 80/19). Manji dio priključnih kabela postavlja se podzemno uz rub područja očuvanja značajnog za ptice (POP) HR1000021 Lička krška polja i Područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2001012 Ličko polje.

Prema Karti prirodnih i poluprirodnih ne-šumskih kopnenih i slatkovodnih staništa Republike Hrvatske lokacija zahvata obuhvaća mozaik stanišnih tipova C.2.3.2. Mezofilne livade košanice Srednje Europe, D.1.2.1. Mezofilne živice i šikare kontinentalnih, izuzetno primorskih krajeva, I.1.8. Zapuštene poljoprivredne površine,

I.5.1. Voćnjaci i J. Izgrađena i industrijska staništa. U naravi se kablovi polažu u koridoru prometnice, dok je lokacija planirane trafostanice uz samu prometnicu.

S obzirom na trasu zahvata te da se radi o tipskoj zatvorenoj trafostanici i polaganju podzemnih kablova nakon čega se površine dovode u prvobitno stanje, uz pridržavanje važećih propisa iz područja zaštite okoliša, voda i održivog gospodarenja otpadom Prethodnom ocjenom zahvata isključena je mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže te smatramo da je zahvat prihvatljiv i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata, kako je i navedeno u izreci ovog Rješenja.

Uputa o pravnom lijeku

Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb, u roku od 15 dana od dana dostave Rješenja.

Žalba se podnosi u tri primjerka neposredno ili putem pošte ovom Upravnom odjelu, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik kod ovog tijela. Rok za izjavljivanje žalbe počinje teći osmog dana od dana objave ovog Rješenja na internetskoj stranici.

Prema Tar. br. 3. stavka 2. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (NN, br. 8/17-Uredba), na žalbu se plaća upravna pristojba od 50,00 kn.



Zamjenica pročelnice
Jadranka Pejnović, prof.

Dostaviti:

1. PROMPT projektiranje d.o.o., Tomislavova 9, 10 000 Zagreb
2. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80/3, 10000 Zagreb
3. Državni inspektorat, Inspekcija za zaštitu prirode, Kaniška 10 (pp 39), 53000 Gospić,
4. Arhiva.