



REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO,
ZAŠTITU OKOLIŠA I PRORODE TE
KOMUNALNO GOSPODARSTVO



KLASA: UP/I-351-05/20-01/96
URBROJ: 2125/1-06-20-04
Gospić, 2. studenog 2020.

Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo L-SŽ, temeljem članka 29. stavak 2. i članka 30. stavak 4. Zakona o zaštiti prirode (NN br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19 - Zakon), povodom zahtjeva tvrtke Prompt projektiranje d.o.o., Tomislavova 9, 10000 Zagreb (investitor zahvata HEP ODS d.o.o. Elektrolika Gospić, Lipovska 31, 53000 Gospić), u postupku provedbe Prethodne ocjene o prihvatljivosti zahvata „Izgradnja transformatorske stanice MTS 20/0,4 kV Smolčić Kosa 2 i priključni 20 kV kabelski dalekovod“ za područje ekološke mreže, donosi

RJEŠENJE

- I. Utvrđuje se da je planirani zahvat „Izgradnja transformatorske stanice MTS 20/0,4 kV Smolčić Kosa 2 i priključni 20 kV kabelski dalekovod“ na području k.č.br 9469/1 i 9479, k.o. Sveti Rok, **prihvatljiv za ekološku mrežu i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.**
- II. Ovo Rješenje donosi se na rok od četiri godine.
- III. Rješenje će biti objavljeno na internetskoj stranici L-SŽ.

Obrazloženje

Tvrtka Prompt projektiranje d.o.o., Tomislavova 9, 10000 Zagreb dostavila je Upravnom odjelu za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo Ličko-senjske županije dana 17. srpnja 2020. godine, zahtjev za provedbu postupka Prethodne ocjene o prihvatljivosti zahvata na područje ekološke mreže Republike Hrvatske, a riječ je o zahvatu „Izgradnja transformatorske stanice MTS 20/0,4 kV Smolčić Kosa 2 i priključni 20 kV kabelski dalekovod“ na području k.č.br 9469/1 i 9479, k.o. Sveti Rok. Uz zahtjev je dostavljen Idejni projekt za izgradnju predmetne građevine, izrađivača Prompt projektiranje d.o.o., Tomislavova 9, Zagreb. Investitor zahvata je HEP ODS d.o.o. Elektrolika Gospić, Lipovska 31, 53000 Gospić.

Zahtjev je osnovan.

Lokacija zahvata nalazi se u Ličko-senjskoj županiji, katastarska općina Sveti Rok.

Kako je navedeno u priloženoj dokumentaciji, kako bi se osiguralo napajanje električnom energijom novih potrošača te u svrhu poboljšanja elektroenergetskih prilika na području naselja Smolčić Kosa potrebna je interpolacija kableske transformatorske stanice MTS 20/0,4 kV Smolčić Kosa s priključnim podzemnim 20 kV dalekovodom uz rub interne prometnice HAC baze Sveti Rok. MTS će se napojiti iz 20 kV pojnog voda iz TS 35/20 kV Sveti Rok tunel sjever. Projektirana transformatorska stanica bit će izvedena kao kompaktna betonska zgrada 4,18 x 3,28 m na novoformiranoj čestici koja će se formirati od dijela k.č.br. 9469/1 k.o. Sveti Rok. Priključni kabelski vod polaže se podzemno u duljini 385 m.

U provedbi navedenog postupka, sukladno članku 30. stavak 3. Zakona, ishodeno je Prethodno mišljenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, KLASA: 612-07/20-98/750, URBROJ: 517-20-2, od 23 listopada 2020. godine, kojim je utvrđeno da se planirani zahvat nalazi unutar područja

ekološke mreže (Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže“, NN 80/19), Područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS) „HR1000022 Park prirode Velebit“ i Područja očuvanja značajnog za ptice (POP) „HR5000022 Velebit“.

Prema karti prirodnih i poluprirodnih nešumskih kopnenih i slatkovodnih staništa Republike Hrvatske lokacija zahvata obuhvaća stanišni tip J. (Izgrađena i industrijska staništa). Na lokaciji nisu zabilježeni ciljni stanišni tipovi ni vrste, a s obzirom na to da se radi o gradnji u izgrađenom području i koridorima postojećih prometnica, staništa nisu ni pogodna za ciljne vrste.

S obzirom na navedeno, Prethodnom ocjenom zahvata isključuje se mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže te smatramo da je ovaj zahvat prihvatljiv i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata kako je navedeno u izreci rješenja.

Temeljem članka 9. stavak 2. točke 30. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“ br. 115/16) oslobođeno od plaćanja upravne pristojbe.

Uputa o pravnom lijeku

Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb, u roku od 15 dana od dana dostave Rješenja.

Žalba se podnosi u tri primjerka neposredno ili putem pošte ovom Upravnom odjelu, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik kod ovog tijela. Rok za izjavljivanje žalbe počinje teći osmog dana od dana objave ovog Rješenja na internetskoj stranici.



Dostaviti:

1. Prompt d.o.o., Tomislavova 9, 10000 Zagreb
2. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoj, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80/3, 10000 Zagreb,
3. Državni inspektorat, Inspekcija za zaštitu prirode, Kaniška 10, 53000 Gospić,
4. Arhiva.