



REPUBLIKA HRVATSKA

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO,
ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE TE
KOMUNALNO GOSPODARSTVO
Dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić

KLASA: UP/I-351-05/20-01/153

URBROJ: 2125/1-06-01/2-21-8

Gospić, 23. ožujka 2021.

Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo L-SŽ, temeljem članka 29. stavak 2. i članka 30. stavak 4. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19 - Zakon), povodom zahtjeva HEP ODS d.o.o. Elektrolika Gospić, Lipovska 31, Gospić, u postupku provedbe Prethodne ocjene o prihvatljivosti zahvata „Izgradnja transformatorske stanice KTS 10(20)/0,4 kV Rastovača 3 i priključni 10(20) kV kabelski dalekovod, dio k.č. br. 192/15 i 192/1 k.o. Plitvička Jezera“ za područje ekološke mreže, donosi

RJEŠENJE

- I. Utvrđuje se da je planirani zahvat „Izgradnja transformatorske stanice KTS 10(20)/0,4 kV Rastovača 3 i priključni 10(20) kV kabelski dalekovod, dio k.č. br. 192/15 i 192/1 k.o. Plitvička Jezera“ **prihvatljiv za ekološku mrežu i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.**
- II. Ovo Rješenje donosi se na rok od četiri godine.
- III. Rješenje će biti objavljeno na internetskoj stranici L-SŽ.

Obrazloženje

HEP ODS d.o.o. Elektrolika Gospić, Lipovska 31, Gospić, podnio je 21. prosinca 2020. godine, ovom Upravnom odjelu, zahtjev za provedbu Prethodne ocjene o prihvatljivosti zahvata, „Izgradnja transformatorske stanice KTS 10(20)/0,4 kV Rastovača 3 i priključni 10(20) kV kabelski dalekovod, dio k.č. br. 192/15 i 192/1 k.o. Plitvička Jezera“ za područje ekološke mreže Republike Hrvatske. Dana 3. veljače 2021. godine od Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja zatražena je nadopuna (KLASA: 612-07/20-38/1275, URBROJ: 517-21-2, od 27. siječnja 2021.) koja je dostavljena 4. ožujka 2021. godine i prosljeđena Ministarstvu na prethodno mišljenje.

Zahtjev je osnovan.

Lokacija zahvata nalazi se u Ličko-senjskoj županiji, k.o. Plitvička Jezera.

Sukladno dostavljenoj dokumentaciji, zahvatom je predviđena izgradnja samostojeće KTS 10(20)/0,4 kV Rastovača 3 instalirane snage 630 kVA na novoformiranoj k.č.br. 192/15 k.o. Plitvička Jezera koja će zamjeniti postojeću stupnu transformatorsku stanicu STS 10(20)/0,4 kV Rastovača instalirane snage 100 kva. Novu KTS potrebno je interpolirati u postojeću niskonaponsku (N.N.) mrežu (preuzimanje postojeća dva izvoda od STS 10(20)/0,4 kV Rastovača) i srednjenaponsku (S.N.) mrežu. Projektirana transformatorska stanica bit će izvedena kao kompaktna betonska zgrada, tip kao KTS 10(24)-1x630(1000) kapaciteta 1000 kVA (građevinski dio) u koju se ugrađuju elektroenergetska postrojenja (srednjenaponsko i niskonaponsko) i oprema (elektro dio). Namjena građevine je isključivo transformatorska stanica izračunate bruto površine 8,69 m². Napajanje predmetne trafostanice bit će iz postojeće TS 35/10 kV Rastovača na 10 kV naponskom nivou. Zahvatom je predviđen i priključni 10(20) kV kabelski dalekovod za priključak KTS 10(20)/0,4 kV Rastovača 3, koji će se izvesti sustavom ulaz-izlaz na postojećoj spojnoj vodi VP 2 Plitvice 2 iz TS 35/10 kV

Rastovača položen između TS 35/10 kV Rastovača i TS 10/0,4 kV Medveđak. Trasa priključnog podzemnog kablenskog 10(20) kV dalekovoda vodi se od lokacije nove transformatorske stanice KTS 10(20)/0,4 kV Rastovača 3 na k.č.br. 192/15 k.o. Plitvička Jezera u smjeru sjeveroistoka, prelazi šumski put te nastavlja prema istoku u ukupnoj dužini oko 83 m do postojećeg spojnog voda VP2 Plitvice 2 iz TS 35/10 kV Rastovača položen između TS 35/10 kV Rastovača i TS 10/0,4 kV Medveđak. Kabele treba polagati u iskopani rov osnovne dubine 0,8 m , širine 0,4 m, ukupne površine oko 33 m². Prilikom izvođenja zemljanih radova na trasi priključnog podzemnog kablenskog dalekovoda nije potrebno uklanjanje vegetacije jer se radi neposredno uz šumski put. Za gradnju KTS Rastovača 3 predviđen je iskop temeljne jame površine oko 16 m², a kako se lokacija nalazi uz šumski put uklanjanje vegetacije je minimalno. Planirani početak radova je ljeto 2021., a trajanje radova se procjenjuje na 45 dana.

U provedbi navedenog postupka, sukladno članku 30. stavak 3. Zakona, ishodeno je Prethodno mišljenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, KLASA: 612-07/20-38/1275, URBROJ: 517-21-4, od 12. ožujka 2021., kojim je utvrđeno da se planirani zahvat nalazi unutar područja ekološke mreže (Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže, „Narodne novine“, br.80/19), Područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS) HR5000020 Nacionalni park Plitvička jezera i Područja očuvanja značajnog za ptice (POP) HR1000020 NP Plitvička jezera.

Prema bazi podataka Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, na lokaciji nisu rasprostranjeni ciljni stanišni tipovi navedenog POVS, a šira lokacija zahvata predstavlja stanište pogodno za ciljne vrste navedenih POP i POVS. S obzirom na to da se radi o polaganju kablenskog dalekovoda neposredno uz šumski put, dok se TS gradi neposredno uz cestu, provedbom zahvata ne dolazi do gubitka staništa pogodnog za ciljne vrste , a s obzirom na značajke zahvata smatramo da njegova provedba neće utjecati na održavanje odnosno postizanje ciljeva očuvanja POP HR1000020 NP Plitvička jezera propisanih Pravilnikom o ciljevima očuvanja i mjerama očuvanja ciljnih vrsta ptica u područjima ekološke mreže („Narodne novine“, broj 25/20, 38/20), kao niti na ciljeve očuvanja POVS HR5000020 Nacionalni park Plitvička jezera.

S obzirom na navedeno, Prethodnom ocjenom zahvata isključuje se mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže te smatramo da je zahvat prihvatljiv i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata kako je i navedeno u izreci ovog Rješenja.

Temeljem članka 9. stavak 2. točke 30. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“ br. 115/16) oslobođeno od plaćanja upravne pristojbe.

Uputa o pravnom lijeku

Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb, u roku od 15 dana od dana dostave Rješenja.

Žalba se podnosi u tri primjerka neposredno ili putem pošte ovom Upravnom odjelu, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik kod ovog tijela. Rok za izjavljivanje žalbe počinje teći osmog dana od dana objave ovog Rješenja na internetskoj stranici.



Dostaviti:

1. HEP ODS d.o.o. Elektrolika Gospić, Lipovska 31, Gospić
2. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80/3, 10000 Zagreb,
3. Državni inspektorat, Inspekcija za zaštitu prirode, Kaniška 10, 53000 Gospić,
4. Arhiva.