



REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO,
ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE TE
KOMUNALNO GOSPODARSTVO
Dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić

KLASA: UP/I-351-05/19-01/80
URBROJ: 2125/1-08-19-04
Gospić, 27. svibnja 2019.

Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo L-SŽ, temeljem članka 29. stavak 2. i članka 30. stavak 4. Zakona o zaštiti prirode (NN br. 80/13, 15/18, 14/19 - Zakon), povodom zahtjeva tvrtke Prompt projektiranje d.o.o., Tomislavova 9, 10000 Zagreb (investitor zahvata HEP ODS d.o.o. Elektrolika Gospić, Lipovska 31, 53000 Gospić), u postupku provedbe Prethodne ocjene o prihvatljivosti zahvata „Izgradnja susretnog postrojenja RS 20 kV Zalužnica i priključnog 20 kV kablenskog dalekovoda“ za područje ekološke mreže, donosi

RJEŠENJE

- I. Utvrđuje se da je planirani zahvat „Izgradnja susretnog postrojenja RS 20 kV Zalužnica i priključnog 20 kV kablenskog dalekovoda“ **prihvatljiv za ekološku mrežu i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.**
- II. Ovo Rješenje donosi se na rok od četiri godine.
- III. Rješenje će biti objavljeno na internetskoj stranici L-SŽ.

Obrazloženje

Tvrtka Prompt projektiranje d.o.o., Tomislavova 9, 10000 Zagreb (investitor zahvata HEP ODS d.o.o. Elektrolika Gospić, Lipovska 31, 53000 Gospić), dostavila je zahtjev dana 24. travnja 2019. godine za provedbu Prethodne ocjene o prihvatljivosti zahvata „Izgradnja susretnog postrojenja RS 20 kV Zalužnica i priključnog 20 kV kablenskog dalekovoda“ za područje ekološke mreže Republike Hrvatske.

Zahtjev je osnovan.

Lokacija zahvata nalazi se u Ličko-senjskoj županiji, područje naselja Zalužnica, općina Vrhovine.

Kako bi se osiguralo priključenje nove poslovne građevine (hala za proizvodnju paleta) te u svrhu poboljšanja elektroenergetskih prilika na području naselja Zalužnica u Općini Vrhovine, potrebna je interpolacija susretnog postrojenja RS 20 kV Zalužnica uz rub lokalne prometnice. Priključni podzemni kablanski 20 kV dalekovod izvodi se kao odcjepni vod s postojećeg 10 (20) kV nadzemnog vođa Otočac-Zalužnica. Susretno postrojenje je samostalna građevina, smještena na novoformiranoj čestici površine oko 82 m² koja će se formirati od dijela k.č.br. 237/1 k.o. Zalužnica. Pristup susretnom postrojenju će biti sa istočne strane s postojeće lokalne prometnice. Projektirano susretno postrojenje bit će izvedeno kao kompaktna betonska zgrada tlocrtnih dimenzija 418 x 328 cm, visine 287 cm. Priključni kablanski dalekovod je podzemni, trasa kreće od lokacije novog susretnog postrojenja RS 20 kV Zalužnica prema sjeveru do državne ceste D52, zatim se vodi uz južni kolnik te potom skreće prema sjeveru. Prolaz 20 kV kabela ispod državne ceste D 52 izvest će se bušenjem te polaganjem 20 kV kabela u zaštitne cijevi. Trasa zatim nastavlja prema sjeveru do postojećeg betonskog stupa koji se mijenja novim.

U provedbi navedenog postupka, sukladno članku 30. stavak 3. Zakona, ishodeno je Prethodno mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike, KLASA: 612-07/19-26/311, URBROJ: 427-06-4-19-2, zaprimljenog 24. svibnja 2019. godine, kojim je utvrđeno da se planirani zahvat nalazi unutar područja ekološke mreže (Uredba o ekološkoj mreži, NN

124/13, 105/15), Područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS) „HR2000635 Gacko polje“ i Područja očuvanja značajnog za ptice (POP) „HR1000021 Lička krška polja“.

Uzevši u obzir da se radi o zatvorenoj kabelskoj trafostanici i podzemnim kablovima čije trase prolaze trasama postojećih prometnica, Prethodnom ocjenom zahvata može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže te je ovaj zahvat prihvatljiv i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata kako je i navedeno u izreci ovog Rješenja.

Temeljem članka 9. stavak 2. točke 30. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“ br. 115/16) oslobođeno od plaćanja upravne pristojbe.

Uputa o pravnom lijeku

Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb, u roku od 15 dana od dana dostave Rješenja.

Žalba se podnosi u tri primjerka neposredno ili putem pošte ovom Upravnom odjelu, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik kod ovog tijela. Rok za izjavljivanje žalbe počinje teći osmog dana od dana objave ovog Rješenja na internetskoj stranici.

Voditeljica Odsjeka zaštite okoliša i prirode
te komunalnog gospodarstva

Jadranka Pejnović, prof.biol.



Dostaviti:

1. Prompt d.o.o., Tomislavova 9, 10000 Zagreb
2. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80/3, 10000 Zagreb,
3. Državni inspektorat, Inspekcija za zaštitu prirode, Kaniška 10, 53000 Gospić,
4. Arhiva.