

Zbog povećane potražnje električne energije tvornice „Calcit“ d.o.o., predložena je rekonstrukcija zračnog dalekovoda i izgradnja kabelskog voda u dvije „trojke“ jednožilnim kabelom 35 kv, tip XHE 49-A 1x240/25 mm<sup>2</sup>. Jedna trojka izravno povezuje TS 110/35/10 kv „Lički Osik“ i TS 35/10 kv „Gospić 1“, a druga trojka završava u šahtu ispod tvornice „Calcit“ d.o.o., gdje se spaja na postojeći kabel 35 kv, koji završava u vodnom polju postojeće TS 35/10 kv „Gospić 1“. Predmetna građevina je linijski objekt ukupne dužine cca 12200 m. Parcele preko kojih prelazi građevina, nakon izgradnje potrebno je dovesti u prvobitno stanje za nesmetano njihovo daljnje korištenje.

U provedbi navedenog postupka, sukladno članku 30. stavak 3. Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13), ishođeno je Prethodno mišljenje Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, KLASA: 612-07/17-38/791, URBROJ: 427-06-4-17-2, od 07. kolovoza 2017. godine, kojim je utvrđeno da se planirani zahvat nalazi unutar područja ekološke mreže (Uredba o ekološkoj mreži, NN 124/13, 105/15), Područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS) „HR2001012 Ličko polje“ i područja očuvanja značajnog za ptice (POP) „HR1000021 Lička krška polja“.

Uzevši u obzir da se radi o podzemnom energetskom kabelu koji se uglavnom polaže postojećim prometnicama i putevima, prethodnom ocjenom zahvata uz pridržavanje važećih propisa iz područja zaštite okoliša, voda i održivog gospodarenja otpadom, isključuje se mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže te je zahvat prihvatljiv i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.

Sukladno članku 90. stavku 1., 2. i 3. Zakona Upravni odjel doni je ovo rješenje.

Točka 1. ovog rješenja temelji se na Prethodnom mišljenju Hrvatske agencije za okoliš i prirodu kojom je zaključeno da predmetni zahvat neće imati negativan utjecaj na ekološku mrežu te nije potrebno provoditi postupak ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu

Točka 2. ovog rješenja temelji se na činjenici da se planirani zahvat ne nalazi u PRILOGU I, II i III Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN br. 61/2014 i 3/2017) te isti neće imati negativan utjecaj na okoliš i nije potrebno provesti postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš.

Točka 4. ovog rješenja temelji se na zahtjevu iz Prethodnog mišljenja izdanog od HAOP.

Točka 5. ovog rješenja, rok važenja rješenja, propisana je sukladno članku 92. stavku 3. Zakona.

Točka 6. ovog rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je sukladno članku 92. stavku 4. Zakona.

Točka 7. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama L-SŽ utvrđena je temeljem članka 91. stavka 2. Zakona.

Slijedom navedenog može se zaključiti da predmetni zahvat neće imati negativnih utjecaja na okoliš niti na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže i **nije potrebno provesti postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, niti je potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu**, kako je i navedeno u izreci ovog rješenja.

#### Uputa o pravnom lijeku

Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb. Rok za izjavljivanje žalbe počinje teći osmog dana od dana objave Rješenja na internetskoj stranici L-SŽ.

Žalba se predaje u tri primjerka neposredno ili putem pošte ovom Upravnom odjelu, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik kod ovog tijela.

Prema Tar. br. 3. stavka 2. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (NN, br. 8/17-Uredba), na žalbu se plaća upravna pristojba od 50,00 kn.

Upravna pristojba naplaćena u iznosu od 70,00 kn sukladno Tar. br. 1. i 2. Uredbe.



Savjetnik za zaštitu okoliša i prirode  
Jerko Kostelac, dipl.ing.

#### Dostaviti:

1. COMMERCE-PROJEKT d.o.o., Ljerke Šram 18, 10000 Zagreb,
2. Inspekcija zaštite okoliša, Kaniška 10, 53000 Gospić
3. Pismohrana