



REPUBLIKA HRVATSKA

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO,
ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE TE
KOMUNALNO GOSPODARSTVO
Dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić

KLASA: UP/I-351-05/18-01/43
URBROJ: 2125/1-08-18-06
Gospić, 05. srpnja 2018.

Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo L-SŽ, rješavajući po zahtjevu, podnositelja zahtjeva Commerce-projekt, d.o.o. za projektiranje, trgovinu i usluge, za procjenom utjecaja zahvata na okoliš za zahvat, Priključni kabelski dalekovod-KBDV 35 kV za TS 35/20 kV „Smiljan“, temeljem članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša (NN br. 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18 - Zakon), donosi:

RJEŠENJE

- 1. Namjeravani zahvat** – Priključni kabelski dalekovod-KBDV 35 kV za TS 35/20 kV „Smiljan“, **neće imati utjecaj na ekološku mrežu i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.**
- 2. Namjeravani zahvat** – Priključni kabelski dalekovod-KBDV 35 kV za TS 35/20 kV „Smiljan“, **neće imati negativan utjecaj na okoliš te nije potrebno provesti postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš.**
- 3. Izgradnju** – Priključnog kabelskog dalekovoda-KBDV 35 kV za TS 35/20 kV „Smiljan“, **potrebno je izvoditi prema Idejnom projektu, Broj projekta TD 2311/2017, izrađenom od tvrtke COMMERCE-PROJEKT d.o.o. 10000 Zagreb, Ljerke Šram 18, siječanj 2018..**
- 4. Ovo rješenje se ukida ukoliko nositelj zahvata, HEP-ODS d.o.o. „Elektrolika“ Gospić, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne započne s izvođenjem radova na realizaciji zahvata.**
- 5. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata HEP-ODS d.o.o. „Elektrolika“ Gospić, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- 6. Ovo rješenje objavit će se na internetskim stranicama Ličko-senjske županije na propisan način.**

Obrazloženje

Investitor, HEP-ODS d.o.o. „Elektrolika“ Gospić, Lipovska ulica 31, 53000 Gospić, OIB: 46830600751, zastupana po COMMERCE –PROJEKT d.o.o., Ljerke Šram 18, Zagreb, OIB: 16075131021, zastupanom po direktoru Nedeljku Zdjelarević, dipl.ing.el., dostavio je, Upravnom odjelu za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo (u daljnjem tekstu Upravni odjel), zahtjev za izdavanje rješenja, za posebne uvjete građenja predmetne građevine. Uz predmetni zahtjev priložen je Idejni projekt, Broj projekta TD 2311/2017, izrađen od tvrtke COMMERCE-PROJEKT d.o.o. 10000 Zagreb, Ljerke Šram 18, siječanj 2018.. Uz predmetni zahtjev nije dostavljena državna taksa u iznosu od 70,00 kuna i nacrti dio u digitalnom obliku te je od strane Upravnog odjela zatražena nadopuna predmetnog zahtjeva. Podnositelj zahtjeva je nadopunom dostavio traženo te je nastavljeno s predmetnim postupanjem.

Radi potrebe stvaranja uvjeta za priključak energane na biomasu BM Gospić potrebno je izgraditi TS 35/20 kV Smiljan. Kako bi se predmetna TS interpolirala u 35 kV mrežu, potrebno je postaviti priključni kabelski dalekovod 35 kV što je predmet ovog idejnog projekta. Lokacija zahvata je dio k.č. br. 2854/2 k.o. Smiljan. Preko lokacije buduće TS 35/20 kV Smiljan prolazi postojeći nadzemni DV 35 kV izgrađen na ČR stupovima. Na svakom ČR potrebno je napraviti spoj s jednim trofaznim sustavom jednožilnih kabela, a oba sustava završavaju u budućoj TS Smiljan.