



**REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO - SENJSKA ŽUPANIJA**

**P L A N
ZAŠTITE OD POŽARA
LIČKO - SENJSKE ŽUPANIJE**



srpanj 2016. godina

VATROGASNA ZAJEDNICA
PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE
U Rijeci, 12.01.2016.

Temeljem preuzete ugovorne obveze s Ličko-senjskom županijom, Ugovor – narudžbenica 08/2016 a u svezi članka 8. i članka 9. Pravilnika o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije (NN 35/94, 55/94, 110/05, 28/10) i članka 27. Pravilnika o izradi Plana zaštite od požara (NN 51/12) za obavljanje poslova na ažuriranju Procjene ugroženosti i Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija donosim :

ODLUKU

o imenovanju stručnog tima za izradu i ažuriranje Procjene zaštite od požara i tehnoloških eksplozija i Plana zaštite od požara

U stručni tim imenuju se :

1. Gordan Filinić, voditelj tima
 - diplomirani inženjer sigurnosti, smjer zaštite od požara
 - zaposlenik Javne vatrogasne postrojbe Opatija
 - položen stručni ispit za djelatnike odgovorne za zaštitu od požara E-11428
 - radno iskustvo 21 godina staža na poslovima vatrogastva

2. Boris Kauzlarić, član tima,
 - diplomirani inženjer sigurnosti, smjer zaštite od požara
 - zapovjednik smjene Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke
 - položen stručni ispit za djelatnike s posebnim ovlastima i odgovornostima
 - radno iskustvo 20 godina staža na poslovima vatrogastva

3. Željko Mavrinac, član tima
 - Struč. Spec. Ing. sec, inženjer elektrotehnike
 - radno iskustvo na poslovima vatrogastva 6 godina

Županijski vatrogasni zapovjednik :



Mladen Šćulac, dipl.ing.sig.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
UPRAVA ZA UPRAVNE I INSPEKCIJSKE POSLOVE
Broj: 511-01-208-UP/I-576/4-2015.
E - 11428
Zagreb, 23.04.2015.

Na temelju članka 11. Pravilnika o stručnim ispitima u području zaštite od požara ("Narodne novine", br. 141/11.) izdaje se

UVJERENJE


da je

GORDAN FILINIĆ

(ime i prezime)

rođen 06.01.1964. godine u Rijeci, Republika Hrvatska dana 22.04.2015. godine položio stručni ispit pred Povjerenstvom za polaganje stručnih ispita iz područja zaštite od požara Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske prema **programu stručnog ispita za djelatnike službe zaštite od požara** iz Pravilnika o stručnim ispitima u području zaštite od požara.

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA


Srećko Švoger



POMOĆNICA MINISTRA


Ines Krajčak

SADRŽAJ

1. PLAN ZAŠTITE OD POŽARA I TEHNOLOŠKIH EKSPLOZIJA LIČKO - SENJSKE ŽUPANIJE.....	5
2. USTROJ ZAPOVIJEDANJA U AKCIJAMA KADA U GAŠENJU POŽARA SUDJELUJE VIŠE VATROGASNIH POSTROJBI S PODRUČJA ŽUPANIJE (POŽARNA PODRUČJA)	6
3. PREGLED POSTROJBI I TEHNIKE.....	8
4. SUSTAV UKLJUČIVANJA PROFESIONALNIH I DOBROVOLJNIH VATROGASNIH POSTROJBA U AKCIJU GAŠENJA POŽARA	24
4.1. Angažiranje vatrogasnih postrojbi Županije na području drugih županija.....	26
4.2. Način zamjene vatrogasnih postrojbi s novim postrojbama na gašenju požara.....	27
4.3. Način uključivanja postrojbi civilne zaštite u akciju gašenja požara	28
4.4. Način uključivanja Hrvatske vojske u akcije gašenja požara.....	28
4.5. Načini pozivanja i uključivanja distributera energenata u akciju gašenja požara	29
4.6. Uključivanje komunalnih poduzeća u akciju gašenja požara	29
4.7. Zdravstvene ustanove koje se uključuju u pružanje pomoći ozlijeđenima u akcijama gašenja požara	29
5. SUSTAV ZAPRIMANJA DOJAVE O POŽARU I SUSTAV RADIO VEZE KOJU KORISTE VATROGASNE POSTROJBE	30
5.1. Sustav zaprimanja dojave o požaru	30
5.2. Sustav radio veze koju koriste vatrogasne postrojbe.....	31
6. SLUČAJEVI KADA SE ŽUPANIJSKI ČELNICI I SLUŽBENICI UPOZNAJU S NASTALIM POŽAROM.....	33
7. NAZIV GRADA, OPĆINE, POJEDINOG OBJEKTA ILI PODRUČJA ČIJI PLANovi ČINE SASTAVNE DIJELOVE PLANA ZA PODRUČJE ŽUPANIJE	34
8. POPIS PRAVNIH OSOBA KOJE RASPOLAŽU S POTREBNOM OPREMOM I MEHANIZACIJOM KOJA BI SE MOGLA KORISTITI U VEĆIM POŽARIMA ILI KATASTROFAMA, S OSNOVNIM PODACIMA O TOJ OPREMI I MEHANIZACIJI TE RAZRAĐEN SUSTAV UKLJUČIVANJA U GAŠENJE POŽARA	35
9. AKCIDENTI.....	36

1. PLAN ZAŠTITE OD POŽARA I TEHNOLOŠKIH EKSPLOZIJA LIČKO - SENJSKE ŽUPANIJE

UVODNE ODREDBE

Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Ličko - senjske županije (u daljnjem tekstu "Plan") temeljni je normativni akt Županije koji uređuje sustav organizacijskih i tehničkih mjera i utvrđuje konkretne odnose i obaveze pojedinih subjekata u Županiji iz domene zaštite od požara. Iz tog razloga Planom je uređen slijed postupaka i obrađen niz podataka od kojih neki predstavljaju stalne, a drugi promjenjive veličine.

Operativne postrojbe javnih vatrogasnih postrojbi i dobrovoljnih vatrogasnih društava, udružene u Vatrogasnu zajednicu Ličko - senjske Županije, čine udarnu snagu u borbi protiv vatrene stihije na području za koje su osnovane.

Temeljna vatrogasna formacija za gašenje većih požara na području Županije su javne vatrogasne postrojbe (u daljnjem tekstu JVP).

Slijedom iznijetog, a u cilju iznalaženja optimalnih rješenja kod provođenja istog, Plan se sastoji od:

- a) Stalnog, nepromjenjivog, normativnog dijela razrađenog u poglavljima I. i II.,
- b) Poglavlja III. - promjenjivog dijela Plana u kome je tabelarno dat niz podataka s nazivima tijela i poduzeća, imenima i prezimenima odgovornih osoba u njima, brojevima telefona ili pozivnika te adresama.

Donošenjem Plana utvrđuje se obaveza svih subjekata obuhvaćenih istim da eventualne promjene, a koje se odnose na promjenu nekog od podataka iz Priloga Plana, odmah, a najkasnije u roku od 10 dana, dostave stručnoj službi Kabineta župana, Vatrogasnoj zajednici Ličko – senjske županije i Županijskom centru 112 Gospić.

Izmjene i dopune dijela Plana naznačenog pod "a" Uvodnih odredbi, temeljem obaveze koja proizlazi iz Zakona o zaštiti od požara, utvrđuje i donosi Županijska skupština na prijedlog stručnih službi.


Izmjene i dopune te ažuriranje podataka u tablicama u dijelu Priloga Plana pod "b", Uvodnih odredbi obavljaju djelatnici stručne službe Kabineta župana i Županijskog centra 112 Gospić, odmah po dobivanju podatka, a o učinjenom izvješćuju Vatrogasnu zajednicu Ličko – senjske županije.

U slučaju da radi objektivnih okolnosti, nije moguće odmah unijeti podatak o promjeni isti postupak mora se provesti odmah, čim prestanu razlozi zbog kojih tu radnju nije bilo moguće provesti.

Čelnici Ličko – senjske županije i Županijskog centra 112 Gospić dužni su osigurati uvjete da se ažuriranje podataka može provoditi i odrediti odgovorne osobe za to.

Radi lakše pretrage i uštede vremena za svaku pojedinu radnu operaciju izrađuje se posebna tablica u obliku priloga koji je označen pripadajućim rednim brojem.

2. USTROJ ZAPOVIJEDANJA U AKCIJAMA KADA U GAŠENJU POŽARA SUDJELUJE VIŠE VATROGASNIH POSTROJBI S PODRUČJA ŽUPANIJE (POŽARNA PODRUČJA)



Lokacije Javnih vatrogasnih postrojbi i središnjih DVD-a Ličko – senjske županije **GRAFIČKI PRILOG 1.**

Vatrogasnom intervencijom koja se obavlja zbog nastalog požara, eksplozije, nesreće ili druge opasne situacije zapovijeda zapovjednik u središnjoj/nadležnoj vatrogasnoj postrojbi DVD-a u području odgovornosti u kojoj je požar nastao.

Ako na mjesto događaja izađe JVP Gospić, JVP Plitvička Jezera, JVP Senj gdje vatrogasnu službu obavlja središnja/nadležna vatrogasna postrojba DVD-a, zapovjednik JVP ili njegov zamjenik preuzima zapovijedanje na događaju uz pomoć zapovjednika teritorijalno nadležne vatrogasne postrojbe.

Ako zapovjednik koji zapovijeda vatrogasnom intervencijom ocijeni da raspoloživim sredstvima i snagama s područja grada/općine nije u mogućnosti uspješno obaviti intervenciju, o događaju odmah izvješćuje dežurnog u Županijskom centru 112 Gospić, koji će obavijestiti Županijskog vatrogasnog zapovjednika. [Prilog 2.](#)

Kada događaj prelazi mogućnosti gašenja raspoloživim vatrogasnim snagama općine ili grada u kojem je nastao požar, zapovijedanje vatrogasnom intervencijom preuzima zapovjednik Požarnog područja, Županijski vatrogasni zapovjednik ili osoba koju on ovlasti.

Zapovjednici Požarnih područja, temeljem odluke Zapovjedništva VZZ Ličko – senjske nisu odgovorni za organiziranost, osposobljenost i intervencijsku spremnost svake pojedine postrojbe koja se nalazi u određenom požarnom području izuzev matične postrojbe u kojoj su profesionalno zaposleni ili postrojbe u kojoj obnašaju funkciju zapovjednika u dobrovoljnom vatrogastvu.

U slučaju nastanka događaja koji nije poprimio obilježja prirodne nepogode, a koji zahtjeva angažiranje većeg broja osoba i opreme, načelnik općine ili gradonačelnik ili osoba koju on za to ovlasti, na zahtjev Županijskog vatrogasnog zapovjednika ili njegovog zamjenika, može:

- narediti sudjelovanje svih sposobnih osoba, s područja na kojem je nastao požar, starijih od 18 godina u obavljanju pomoćnih poslova na intervenciji i spašavanju ljudi i imovine ugroženih nastalim događajem,
- narediti da se stavi na raspolaganje alat, prijevozna, tehnička i druga sredstva za potrebe intervencije i za spašavanje ljudi i imovine ugroženih nastalim događajem.

U slučaju nastanka događaja, koji poprimi obilježje prirodne nepogode, Županijski vatrogasni zapovjednik o tome će obavijestiti Župana koji može aktivirati Stožer civilne zaštite U ovom slučaju upravljanje intervencijom spašavanja ljudi i imovine ugroženih nastalim događajem preuzima Stožer civilne zaštite u radu kojega sudjeluje Županijski vatrogasni zapovjednik koji neposredno zapovijeda s operativnim snagama na terenu.

Na većoj i zahtjevnoj vatrogasnoj intervenciji koja traje dulje od 4 sata potrebno je izvršiti zamjenu vatrogasnih snaga s novim. U ovakvim slučajevima zapovjednik vatrogasne postrojbe, koji vodi vatrogasnu intervenciju, kada ocijeni da će vatrogasna intervencija potrajati duže od 4 sata, dužan je staviti u pripravnost vatrogasce DVD-a s područja općine ili grada koji nisu angažirani na intervenciji, a koji će doći u zamjenu te ih u trećem satu vatrogasne intervencije pozvati u prostore njihovih DVD-a, kako bi se pripremili za odlazak na vatrogasnu intervenciju i zamijenili umorne vatrogasce. Za vatrogasce na ovakvim intervencijama je potrebno osigurati odgovarajuću prehranu i piće. Prehranu i piće osigurava načelnik/gradonačelnik općine/grada na kojem se događa vatrogasna intervencija, o čemu ga obavještava zapovjednik koji vodi vatrogasnu intervenciju ili zapovjednik teritorijalno nadležne vatrogasne postrojbe.

Vatrogasnom intervencijom kod pravne osobe koja ima profesionalnu vatrogasnu postrojb u gospodarstvu, zapovijeda zapovjednik te vatrogasne postrojbe.

3. PREGLED POSTROJBI I TEHNIKE

VZŽ LIČKO - SENJSKE								
VATROGASNA POSTROJBA	ADRESA I KONTAKT	DOBROVOLJNI VATROGASCI	PROFESIONALNI VATROGASCI /Zaposleni	VATROGASNA OPREMA				
VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA OTOČACA								
DVD OTOČAC	<p>Ćirila i Metoda 5 53220 Otočac Tel: 053-771-322 Fax:053-746-292 E-mail: dvdotocac@email.t-com.hr</p> <p>ZAPOVJEDNIK Mario Malčić 098-497-422 ZAM. ZAPOVJEDNIKA Zvonko Netahli 098-745-297</p>	20	4	VATROGASNA VOZILA				
				Vrsta	Voda/Pjena	Pozivni znak	Ostalo	Reg.oznaka.
				Zapovjedno	-	Otočac 01	-	GS-45-CM
				Navalno1	3800/200	Otočac 02	-	GS-403-BE
				Autocisterna	12000/20	Otočac 03	-	GS-479-R
				Autoljestva	0/40	Otočac 04	-	GS-578-BI
				Tehničko	-	Otočac 05	-	GS-586-BI
				Šumsko 1	1000/400	Otočac 06	-	GS-341-BH
				Šumsko 2	1000	Otočac 07	-	GS-908-S
				Prijevoz opreme	-	Otočac 09	-	GS-910-CB
				Navalno 2	2000	Otočac 10	-	GS-407-CD
Autoprikolica	-	-	-	GS-39-CH				
<p>Motorna puma – 2 kom. Električna potopna pumpa – 5 kom. Plutajuća pumpa – 2 kom. Leđna komplet za gašenje šumskih požara – 2 kom. Agregati za struju – 5 kom. (5 kW, 4.5 kW, 3.5 kW, 2.2kW, 0.8kW) Komunikacijski uređaji – 2 kom. (stabilni), 7 kom. (mobilni), 6 kom. (ručni) Generator lake pjene – dimovuk – 1 kom.</p>								

VŽŽ LIČKO - SENJSKE

VATROGASNA POSTROJBA	ADRESA I KONTAKT	DOBROVOLJNI VATROGASCI	PROFESIONALNI VATROGASCI /Zaposleni	VATROGASNA OPREMA																				
VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA OTOČCA																								
DVD SINAC	Sinac 362 53220 Otočac Tel: 053-707-701 E-mail: dvdsinac93@gmail.com ZAPOVJEDNIK Mate Grahovac 098 – 9521-2311 ZAM.ZAPOVJEDNIKA Ivan Brajković 091-567-1520	10	–	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="5">VATROGASNA VOZILA</th> </tr> <tr> <th>Vrsta</th> <th>Voda/Pjena</th> <th>Pozivni znak</th> <th>Ostalo</th> <th>Reg.oznaka.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Navalno</td> <td style="text-align: center;">2400</td> <td style="text-align: center;">Sinac 01</td> <td style="text-align: center;">7 sj.mj.</td> <td style="text-align: center;">GS-842-AH</td> </tr> <tr> <td>Autocisterna</td> <td style="text-align: center;">6000</td> <td style="text-align: center;">Sinac 02</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">GS-128-C</td> </tr> </tbody> </table>	VATROGASNA VOZILA					Vrsta	Voda/Pjena	Pozivni znak	Ostalo	Reg.oznaka.	Navalno	2400	Sinac 01	7 sj.mj.	GS-842-AH	Autocisterna	6000	Sinac 02	-	GS-128-C
				VATROGASNA VOZILA																				
Vrsta	Voda/Pjena	Pozivni znak	Ostalo	Reg.oznaka.																				
Navalno	2400	Sinac 01	7 sj.mj.	GS-842-AH																				
Autocisterna	6000	Sinac 02	-	GS-128-C																				
OSTALA OPREMA: Motorna pumpa – 1 kom. Komunikacijski uređaji – 1 kom. (stabilni), 1 kom. (mobilni), 3 kom. (ručni)																								
DVD KUTEREVO	Kuterevo 122/b 53220 Otočac Tel: 053-799-048 Mob: 098-349-199 ZAPOVJEDNIK Ivan Rončević 098-499-675 ZAM.ZAPOVJEDNIKA Zoran Marinić 099-511-9075	10	-	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="5">VATROGASNA VOZILA</th> </tr> <tr> <th>Vrsta</th> <th>Voda/Pjena</th> <th>Pozivni znak</th> <th>Ostalo</th> <th>Reg.oznaka.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Navalno</td> <td style="text-align: center;">200</td> <td style="text-align: center;">Kuterevo 01</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">GS-878-BT</td> </tr> <tr> <td>Autoprikolica</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">GS-926-CG</td> </tr> </tbody> </table>	VATROGASNA VOZILA					Vrsta	Voda/Pjena	Pozivni znak	Ostalo	Reg.oznaka.	Navalno	200	Kuterevo 01	-	GS-878-BT	Autoprikolica	-	-	-	GS-926-CG
				VATROGASNA VOZILA																				
Vrsta	Voda/Pjena	Pozivni znak	Ostalo	Reg.oznaka.																				
Navalno	200	Kuterevo 01	-	GS-878-BT																				
Autoprikolica	-	-	-	GS-926-CG																				
OSTALA OPREMA: Motorna pumpa - 1 kom. Električna potopna pumpa – 3 kom. Agregat za struju 5kW – 1 kom. Komunikacijski uređaji – 2 kom. (ručni)																								

VŽŽ LIČKO - SENJSKE

VATROGASNA POSTROJBA	ADRESA I KONTAKT	DOBROVOLJNI VATROGASCI	PROFESIONALNI VATROGASCI /Zaposleni	VATROGASNA OPREMA																														
VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA SENJA																																		
JVP GRADA SENJA	<p>Stara cesta 11 53270 Senj Tel: 053-881-038 Fax: 053-884-192 E-mail: vzgs@gs.t-com.hr</p> <p>ZAPOVJEDNIK Zvonimir Lončarić 098-185-4267 ZAM. ZAPOVJEDNIKA Željko Prpić 098-745-283</p>	-	14	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="5" style="text-align: center;">VATROGASNA VOZILA</th> </tr> <tr> <th style="width: 15%;">Vrsta</th> <th style="width: 15%;">Voda/Pjena</th> <th style="width: 15%;">Pozivni znak</th> <th style="width: 10%;">Ostalo</th> <th style="width: 45%;">Reg.oznaka.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Navalno</td> <td style="text-align: center;">500/400</td> <td style="text-align: center;">SE-1</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">ZG-5634-KL</td> </tr> <tr> <td>Šumsko</td> <td style="text-align: center;">2000/150</td> <td style="text-align: center;">SE-6</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">GS-711-AD</td> </tr> <tr> <td>Autocisterna</td> <td style="text-align: center;">8000</td> <td style="text-align: center;">SE-2</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">GS-414-BV</td> </tr> <tr> <td>Tehničko</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">SE-4</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">GS-923-R</td> </tr> </tbody> </table> <p>OSTALA OPREMA: Motorna pumpa - 4. kom Električna potopna pumpa – 3.kom Plutajuća pumpa – 1.kom. Agregat za struju – 2. kom (8 kW) Komunikacijski uređaji – 2 kom. (stabilni), 3 kom. (mobilni), 8. kom (ručne)</p>	VATROGASNA VOZILA					Vrsta	Voda/Pjena	Pozivni znak	Ostalo	Reg.oznaka.	Navalno	500/400	SE-1	-	ZG-5634-KL	Šumsko	2000/150	SE-6	-	GS-711-AD	Autocisterna	8000	SE-2	-	GS-414-BV	Tehničko	-	SE-4	-	GS-923-R
VATROGASNA VOZILA																																		
Vrsta	Voda/Pjena	Pozivni znak	Ostalo	Reg.oznaka.																														
Navalno	500/400	SE-1	-	ZG-5634-KL																														
Šumsko	2000/150	SE-6	-	GS-711-AD																														
Autocisterna	8000	SE-2	-	GS-414-BV																														
Tehničko	-	SE-4	-	GS-923-R																														

VŽŽ LIČKO - SENJSKE

VATROGASNA POSTROJBA	ADRESA I KONTAKT	DOBROVOLJNI VATROGASCI	PROFESIONALNI VATROGASCI /Zaposleni	VATROGASNA OPREMA																														
VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA SENJA																																		
DVD SENJ	<p style="text-align: center;">Stara cesta 11 53270 Senj Tel: 053-881-315 Fax: 053-882-194 E-mail: dobrovoljno.vatrogasno.drustvo.senj@gs.t-com.hr ZAPOVJEDNIK Marin Lončarić 098-832-391 ZAM.ZAPOVJEDNIKA Jurica Smojver Alen Papić 098-953-8369 098-873-549</p>	20	-	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="5">VATROGASNA VOZILA</th> </tr> <tr> <th>Vrsta</th> <th>Voda/Pjena</th> <th>Pozivni znak</th> <th>Ostalo</th> <th>Reg.oznaka.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Zapovjedno</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">SE-8</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">GS-785-BV</td> </tr> <tr> <td>Kombi</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">SE-7</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">GS-963-BU</td> </tr> <tr> <td>Autocisterna</td> <td style="text-align: center;">8000</td> <td style="text-align: center;">SE-3</td> <td></td> <td style="text-align: center;">GS-992-CJ</td> </tr> </tbody> </table>	VATROGASNA VOZILA					Vrsta	Voda/Pjena	Pozivni znak	Ostalo	Reg.oznaka.	Zapovjedno	-	SE-8	-	GS-785-BV	Kombi	-	SE-7	-	GS-963-BU	Autocisterna	8000	SE-3		GS-992-CJ					
				VATROGASNA VOZILA																														
Vrsta	Voda/Pjena	Pozivni znak	Ostalo	Reg.oznaka.																														
Zapovjedno	-	SE-8	-	GS-785-BV																														
Kombi	-	SE-7	-	GS-963-BU																														
Autocisterna	8000	SE-3		GS-992-CJ																														
<p>OSTALA OPREMA: DVD Senj koristi opremu i vozila od JVP Senj.</p>																																		
DVD SVETI JURAJ	<p style="text-align: center;">Pod Gradinom 2 53284 Sveti Juraj Tel: 053-883-169 Fax: 053-883-019 E-mail: dvd.svetijuraj@gmail.com ZAPOVJEDNIK Ivica Dragičević 091-4300-902 ZAM.ZAPOVJEDNIKA Valentin Marelić 091-4300-903</p>	20	-	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="5">VATROGASNA VOZILA</th> </tr> <tr> <th>Vrsta</th> <th>Voda/Pjena</th> <th>Pozivni znak</th> <th>Ostalo</th> <th>Reg.oznaka.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Zapovjedno</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">Sv.Juraj 06</td> <td style="text-align: center;">Hi-CAFS</td> <td style="text-align: center;">GS-0004-SJ</td> </tr> <tr> <td>Navalno</td> <td style="text-align: center;">2000/60</td> <td style="text-align: center;">Sv.Juraj 01</td> <td style="text-align: center;">4x4</td> <td style="text-align: center;">GS-0001-SJ</td> </tr> <tr> <td>Malo šumsko</td> <td style="text-align: center;">500 20</td> <td style="text-align: center;">Sv.Juraj 03</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">GS-0003-SJ</td> </tr> <tr> <td>Autocisterna</td> <td style="text-align: center;">6500</td> <td style="text-align: center;">Sv.Ju aj 04</td> <td style="text-align: center;">4X4</td> <td style="text-align: center;">GS-0004-SJ</td> </tr> </tbody> </table>	VATROGASNA VOZILA					Vrsta	Voda/Pjena	Pozivni znak	Ostalo	Reg.oznaka.	Zapovjedno	-	Sv.Juraj 06	Hi-CAFS	GS-0004-SJ	Navalno	2000/60	Sv.Juraj 01	4x4	GS-0001-SJ	Malo šumsko	500 20	Sv.Juraj 03	-	GS-0003-SJ	Autocisterna	6500	Sv.Ju aj 04	4X4	GS-0004-SJ
				VATROGASNA VOZILA																														
Vrsta	Voda/Pjena	Pozivni znak	Ostalo	Reg.oznaka.																														
Zapovjedno	-	Sv.Juraj 06	Hi-CAFS	GS-0004-SJ																														
Navalno	2000/60	Sv.Juraj 01	4x4	GS-0001-SJ																														
Malo šumsko	500 20	Sv.Juraj 03	-	GS-0003-SJ																														
Autocisterna	6500	Sv.Ju aj 04	4X4	GS-0004-SJ																														
<p>OSTALA OPREMA: Motorna pumpa - 1. kom Električna potopna pumpa – 1.kom Agregat za struju – 2. kom (7 kW, 9kW) Komunikacijski uređaji – 2 kom. (stabilni), 4 kom. (mobilni), 11. kom (ručne), TETRA – 4 kom.</p>																																		

VZŽ LIČKO - SENJSKE

VATROGASNA POSTROJBA	ADRESA I KONTAKT	DOBROVOLJNI VATROGASCI	PROFESIONALNI VATROGASCI /Zaposleni	VATROGASNA OPREMA																																																							
VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA SENJA																																																											
DVD KRASNO	Krasno 198b 53274 Krasno Tel: 053-851-615 E-mail: dvdkrasno@gmail.com ZAPOVJEDNIK Tomislav Vukelić 092-285-8749 ZAM.ZAPOVJEDNIKA Dragomir Devčić 098-912-6644	20	-	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="5">VATROGASNA VOZILA</th> </tr> <tr> <th>Vrsta</th> <th>Voda/Pjena</th> <th>Pozivni znak</th> <th>Ostalo</th> <th>Reg.oznaka.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Navalno</td> <td style="text-align: center;">4500</td> <td style="text-align: center;">Krasno 02</td> <td style="text-align: center;">250 kg praha</td> <td style="text-align: center;">GS-974-AP</td> </tr> <tr> <td>Autocisterna</td> <td style="text-align: center;">5500</td> <td style="text-align: center;">Krasno 03</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">GS-712-BH</td> </tr> </tbody> </table>	VATROGASNA VOZILA					Vrsta	Voda/Pjena	Pozivni znak	Ostalo	Reg.oznaka.	Navalno	4500	Krasno 02	250 kg praha	GS-974-AP	Autocisterna	5500	Krasno 03	-	GS-712-BH																																			
				VATROGASNA VOZILA																																																							
Vrsta	Voda/Pjena	Pozivni znak	Ostalo	Reg.oznaka.																																																							
Navalno	4500	Krasno 02	250 kg praha	GS-974-AP																																																							
Autocisterna	5500	Krasno 03	-	GS-712-BH																																																							
OSTALA OPREMA: Motorna pumpa - 1. kom Agregat za struju – 1. kom (2 kW) Komunikacijski uređaji – 1 kom. (stabilni), 3 kom. (mobilni), 6. kom (ručni)																																																											
VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA NOVALJE																																																											
DVD NOVALJA	Zeleni put 2 53291 Novalja Tel: 053-661-200 ZAPOVJEDNIK Mateo Tamarut 098-292-500 ZAM.ZAPOVJEDNIKA Goran Podunavac 098-364-717	20	1	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="5">VATROGASNA VOZILA</th> </tr> <tr> <th>Vrsta</th> <th>Voda/Pjena</th> <th>Pozivni znak</th> <th>Ostalo</th> <th>Reg.oznaka.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Zapovjedno</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">Novalja01</td> <td style="text-align: center;">Vitlo</td> <td style="text-align: center;">GS-142-AZ</td> </tr> <tr> <td>Kombi</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">Novalja 07</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">ZD-499-IE</td> </tr> <tr> <td>Navalno</td> <td style="text-align: center;">6000</td> <td style="text-align: center;">Novalja 02</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">GS-625-CM</td> </tr> <tr> <td>Autocisterna 1</td> <td style="text-align: center;">8000/200</td> <td style="text-align: center;">Novalja 09</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">GS-440-AA</td> </tr> <tr> <td>Autocisterna 2</td> <td style="text-align: center;">4000/150</td> <td style="text-align: center;">Novalja 08</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">GS-963-F</td> </tr> <tr> <td>Autocisterna 3</td> <td style="text-align: center;">8000</td> <td style="text-align: center;">Novalja 03</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">GS-500-AJ</td> </tr> <tr> <td>Tehničko</td> <td style="text-align: center;">2000</td> <td style="text-align: center;">Novalja 06</td> <td></td> <td style="text-align: center;">GS-860-BK</td> </tr> <tr> <td>Autoljestva 32m</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">Novalja 04</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">GS-153-CE</td> </tr> <tr> <td>Zglobna platforma 15 m</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">Novalja 05</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">GS-788-CE</td> </tr> </tbody> </table>	VATROGASNA VOZILA					Vrsta	Voda/Pjena	Pozivni znak	Ostalo	Reg.oznaka.	Zapovjedno	-	Novalja01	Vitlo	GS-142-AZ	Kombi	-	Novalja 07	-	ZD-499-IE	Navalno	6000	Novalja 02	-	GS-625-CM	Autocisterna 1	8000/200	Novalja 09	-	GS-440-AA	Autocisterna 2	4000/150	Novalja 08	-	GS-963-F	Autocisterna 3	8000	Novalja 03	-	GS-500-AJ	Tehničko	2000	Novalja 06		GS-860-BK	Autoljestva 32m	-	Novalja 04	-	GS-153-CE	Zglobna platforma 15 m	-	Novalja 05	-	GS-788-CE
				VATROGASNA VOZILA																																																							
Vrsta	Voda/Pjena	Pozivni znak	Ostalo	Reg.oznaka.																																																							
Zapovjedno	-	Novalja01	Vitlo	GS-142-AZ																																																							
Kombi	-	Novalja 07	-	ZD-499-IE																																																							
Navalno	6000	Novalja 02	-	GS-625-CM																																																							
Autocisterna 1	8000/200	Novalja 09	-	GS-440-AA																																																							
Autocisterna 2	4000/150	Novalja 08	-	GS-963-F																																																							
Autocisterna 3	8000	Novalja 03	-	GS-500-AJ																																																							
Tehničko	2000	Novalja 06		GS-860-BK																																																							
Autoljestva 32m	-	Novalja 04	-	GS-153-CE																																																							
Zglobna platforma 15 m	-	Novalja 05	-	GS-788-CE																																																							
OSTALA OPREMA: Kompresor za punjenje boca izol. aparata – 1 kom. Motorna pumpa – 1 kom. Leđna pumpa – 1 kom. Električna potopna pumpa – 4 kom. Komunikacijski uređaji – 1 kom. (stabilni), 4 kom. (mobilni), 10. kom (ručni)																																																											

VŽŽ LIČKO - SENJSKE

VATROGASNA POSTROJBA	ADRESA I KONTAKT	DOBROVOLJNI VATROGASCI	PROFESIONALNI VATROGASCI /Zaposleni	VATROGASNA OPREMA																														
VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA NOVALJE																																		
DVD LUN	Lun 149 53294 Lun Mob: 091-193-1122 Email: vatrogasci_lun@live.com ZAPOVJEDNIK Berislav Badurina 098-164-00-06 ZAM.ZAPOVJEDNIKA Danijel Šegota 097-797-5133	10	-	VATROGASNA VOZILA																														
				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Vrsta</th> <th style="width: 15%;">Voda/Pjena</th> <th style="width: 15%;">Pozivni znak</th> <th style="width: 15%;">Ostalo</th> <th style="width: 15%;">Reg.oznaka.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Navalno</td> <td style="text-align: center;">2000</td> <td style="text-align: center;">Lun 01</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">GS-259-BJ</td> </tr> <tr> <td>Kombi</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">Lun 03</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">GS-844-CM</td> </tr> <tr> <td>Prijevoz ljudi i opreme</td> <td style="text-align: center;">300</td> <td style="text-align: center;">Lun 02</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">GS-627-CM</td> </tr> <tr> <td>Motocikl 1</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">GS-728-CK</td> </tr> <tr> <td>Motocikl 2</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Vrsta	Voda/Pjena	Pozivni znak	Ostalo	Reg.oznaka.	Navalno	2000	Lun 01	-	GS-259-BJ	Kombi	-	Lun 03	-	GS-844-CM	Prijevoz ljudi i opreme	300	Lun 02	-	GS-627-CM	Motocikl 1	-	-	-	GS-728-CK	Motocikl 2	-	-	-	
				Vrsta	Voda/Pjena	Pozivni znak	Ostalo	Reg.oznaka.																										
				Navalno	2000	Lun 01	-	GS-259-BJ																										
				Kombi	-	Lun 03	-	GS-844-CM																										
				Prijevoz ljudi i opreme	300	Lun 02	-	GS-627-CM																										
				Motocikl 1	-	-	-	GS-728-CK																										
Motocikl 2	-	-	-																															
OSTALA OPREMA: Motorna pumpa – 2 kom. Agregat za struju – 1 kom. (5kW) Komunikacijski uređaji – 2 kom. (stabilni), 3 kom. (mobilni), 6. kom (ručni)																																		
DVD BARBAT	Metajna bb 53296 Zubovići ZAPOVJEDNIK Alen Zubović 091-533-43-88 Tomislav Lončarić 098-160-7984	10	-	VATROGASNA VOZILA																														
				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Vrsta</th> <th style="width: 15%;">Voda/Pjena</th> <th style="width: 15%;">Pozivni znak</th> <th style="width: 15%;">Ostalo</th> <th style="width: 15%;">Reg.oznaka.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Navalno</td> <td style="text-align: center;">2000</td> <td style="text-align: center;">Barbat01</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">GS-495-CE</td> </tr> </tbody> </table>	Vrsta	Voda/Pjena	Pozivni znak	Ostalo	Reg.oznaka.	Navalno	2000	Barbat01	-	GS-495-CE																				
				Vrsta	Voda/Pjena	Pozivni znak	Ostalo	Reg.oznaka.																										
Navalno	2000	Barbat01	-	GS-495-CE																														

VŽŽ LIČKO - SENJSKE

VATROGASNA POSTROJBA	ADRESA I KONTAKT	DOBROVOLJNI VATROGASCI	PROFESIONALNI VATROGASCI /Zaposleni	VATROGASNA OPREMA																																																							
DIREKTNO UDRUŽENE POSTROJBE U VŽŽ LIČKO - SENJSKE																																																											
JVP GOSPIĆ	Trg Alojzija Stepinca 2 53000 Gospić Tel: 053-560-118 Fax: 053-560-120 E-mail: vatrogascigospic@gmail.com ZAPOVJEDNIK Mile Asić 098-497-401 ZAM.ZAPOVJEDNIKA Željko Došen 098-497-402	-	23	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="5">VATROGASNA VOZILA</th> </tr> <tr> <th>Vrsta</th> <th>Voda/Pjena</th> <th>Pozivni znak</th> <th>Ostalo</th> <th>Reg.oznaka.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Zapovjedno</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td>GS-514-AD</td> </tr> <tr> <td>Navalno 1</td> <td style="text-align: center;">3500/400</td> <td style="text-align: center;">Velebit 71737</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td>ZG-4628-FC</td> </tr> <tr> <td>Autocisterna1</td> <td style="text-align: center;">8000</td> <td style="text-align: center;">Velebit 71731</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td>GS-399-CH</td> </tr> <tr> <td>Navalno 2</td> <td style="text-align: center;">3000/400</td> <td style="text-align: center;">Velebit 71730</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td>GS-358-A</td> </tr> <tr> <td>Autocisterna2</td> <td style="text-align: center;">6000</td> <td style="text-align: center;">Velebit 71735</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td>GS-889-R</td> </tr> <tr> <td>Malo šumsko</td> <td style="text-align: center;">200</td> <td style="text-align: center;">Velebit 71733</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td>GS-418-AT</td> </tr> <tr> <td>Kombi</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td>GS-703-BF</td> </tr> <tr> <td>Tehničko</td> <td style="text-align: center;">300/10</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td>GS-592-AH</td> </tr> <tr> <td>Šumsko</td> <td style="text-align: center;">2200/200</td> <td style="text-align: center;">Velebit 71734</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td>GS-153-S</td> </tr> </tbody> </table>	VATROGASNA VOZILA					Vrsta	Voda/Pjena	Pozivni znak	Ostalo	Reg.oznaka.	Zapovjedno	-	-	-	GS-514-AD	Navalno 1	3500/400	Velebit 71737	-	ZG-4628-FC	Autocisterna1	8000	Velebit 71731	-	GS-399-CH	Navalno 2	3000/400	Velebit 71730	-	GS-358-A	Autocisterna2	6000	Velebit 71735	-	GS-889-R	Malo šumsko	200	Velebit 71733	-	GS-418-AT	Kombi	-	-	-	GS-703-BF	Tehničko	300/10	-	-	GS-592-AH	Šumsko	2200/200	Velebit 71734	-	GS-153-S
				VATROGASNA VOZILA																																																							
				Vrsta	Voda/Pjena	Pozivni znak	Ostalo	Reg.oznaka.																																																			
				Zapovjedno	-	-	-	GS-514-AD																																																			
				Navalno 1	3500/400	Velebit 71737	-	ZG-4628-FC																																																			
				Autocisterna1	8000	Velebit 71731	-	GS-399-CH																																																			
				Navalno 2	3000/400	Velebit 71730	-	GS-358-A																																																			
				Autocisterna2	6000	Velebit 71735	-	GS-889-R																																																			
				Malo šumsko	200	Velebit 71733	-	GS-418-AT																																																			
				Kombi	-	-	-	GS-703-BF																																																			
				Tehničko	300/10	-	-	GS-592-AH																																																			
				Šumsko	2200/200	Velebit 71734	-	GS-153-S																																																			
				Motorne pumpe – 2 kom. Električna potopna pumpa – 6 kom. (220V), 1 kom. (380V) Leđni komplet za gašenje šumskih požara – 2 kom. Agregat za struju – 2 kom. (5,5 kW, 8 kW) Mehaničke poluprikolične ljestve – 22 m Komunikacijski uređaji – 1 kom. (stabilna), 6 kom. (mobilna), 8 kom. (ručne)																																																							
DVD PAZARIŠTE	Aleksinica 10 53212 Klanac Tel: / Fax: 053-686-074 dobrovoljno.vatrogasno.drustvo. pazarista@gs.t-com.hr ZAPOVJEDNIK Branko Radošević 099-6112-102 ZAM.ZAPOVJEDNIKA Mile Starčević 099-6112-101	10	1	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="5">VATROGASNA VOZILA</th> </tr> <tr> <th>Vrsta</th> <th>Voda/Pjena</th> <th>Pozivni znak</th> <th>Ostalo</th> <th>Reg.oznaka.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Zapovjedno</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">Pazarište 01</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td>GS-510-BO</td> </tr> <tr> <td>Navalno</td> <td style="text-align: center;">500/40</td> <td style="text-align: center;">Pazarište 02</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td>GS-216-CF</td> </tr> <tr> <td>Autocisterna</td> <td style="text-align: center;">6000</td> <td style="text-align: center;">Pazarište 03</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td>GS-528-B</td> </tr> </tbody> </table>	VATROGASNA VOZILA					Vrsta	Voda/Pjena	Pozivni znak	Ostalo	Reg.oznaka.	Zapovjedno	-	Pazarište 01	-	GS-510-BO	Navalno	500/40	Pazarište 02	-	GS-216-CF	Autocisterna	6000	Pazarište 03	-	GS-528-B																														
				VATROGASNA VOZILA																																																							
				Vrsta	Voda/Pjena	Pozivni znak	Ostalo	Reg.oznaka.																																																			
				Zapovjedno	-	Pazarište 01	-	GS-510-BO																																																			
				Navalno	500/40	Pazarište 02	-	GS-216-CF																																																			
Autocisterna	6000	Pazarište 03	-	GS-528-B																																																							
OSTALA OPREMA: Komunikacijski uređaji – 1 kom. (stabilna), 3 kom. (mobilna), 9 kom. (ručne) Agregat za struju – 1 kom. (5kW) Leđni komplet za gašenje šumskih požara – 1kom.																																																											

VŽŽ LIČKO - SENJSKE

VATROGASNA POSTROJBA	ADRESA I KONTAKT	DOBROVOLJNI VATROGASCI	PROFESIONALNI VATROGASCI /Zaposleni	VATROGASNA OPREMA																														
DIREKTNO UDRUŽENE POSTROJBE U VŽŽ LIČKO - SENJSKE																																		
DVD BAG - KARLOBAG	Trg dr. Franje Tuđmana 2 53288 Karlobag Tel: 053-694-239 Fax: 053-694-085 E-mail: dvdbag4@gmail.com ZAPOVJEDNIK Zvonko Bačić 098-388-999 ZAM.ZAPOVJEDNIKA Tomislav Mataija 098-558-526	20	1	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="5">VATROGASNA VOZILA</th> </tr> <tr> <th>Vrsta</th> <th>Voda/Pjena</th> <th>Pozivni znak</th> <th>Ostalo</th> <th>Reg.oznaka.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Zapovjedno</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td>Bag 01</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td>GS-546-BF</td> </tr> <tr> <td>Navalno 1</td> <td style="text-align: center;">700/50</td> <td>Bag 02</td> <td style="text-align: center;">32 kg prah</td> <td>GS-927-AJ</td> </tr> <tr> <td>Navalno 2</td> <td style="text-align: center;">3500/400</td> <td>Bag 03</td> <td style="text-align: center;">14 kg prah</td> <td>ZG-1579-HA</td> </tr> <tr> <td>Šumsko</td> <td style="text-align: center;">3800/200</td> <td>Bag 04</td> <td style="text-align: center;">14 kg prah</td> <td>GS-612-BA</td> </tr> </tbody> </table>	VATROGASNA VOZILA					Vrsta	Voda/Pjena	Pozivni znak	Ostalo	Reg.oznaka.	Zapovjedno	-	Bag 01	-	GS-546-BF	Navalno 1	700/50	Bag 02	32 kg prah	GS-927-AJ	Navalno 2	3500/400	Bag 03	14 kg prah	ZG-1579-HA	Šumsko	3800/200	Bag 04	14 kg prah	GS-612-BA
				VATROGASNA VOZILA																														
Vrsta	Voda/Pjena	Pozivni znak	Ostalo	Reg.oznaka.																														
Zapovjedno	-	Bag 01	-	GS-546-BF																														
Navalno 1	700/50	Bag 02	32 kg prah	GS-927-AJ																														
Navalno 2	3500/400	Bag 03	14 kg prah	ZG-1579-HA																														
Šumsko	3800/200	Bag 04	14 kg prah	GS-612-BA																														
OSTALA OPREMA: Kompresor za punjenje boca izol. aparata – 1 kom. Agregat za struju 380 V, 6kVA – 1 kom. Motorna pumpa – 2 kom. Plivajuća pumpa – 1 kom. Leđna pumpa – 1 kom. Električna potopna pumpa 220V – 2 kom. Komunikacijski uređaji – 2 kom. (stabilna), 4 kom. (mobilna), 4 kom. (ručna)																																		
DVD VELEBIT - LOVINAC	Svetoga Roka 2 53244 Lovinac Mob: 099-799-6430 E-mail: dvd.velebit-lovinac@hotmail.com ZAPOVJEDNIK Antonio Lulić 099-599-5580 ZAM. ZAPOVJEDNIKA Andrej Ostović 098-629-400	20	-	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="5">VATROGASNA VOZILA</th> </tr> <tr> <th>Vrsta</th> <th>Voda/Pjena</th> <th>Pozivni znak</th> <th>Ostalo</th> <th>Reg.oznaka.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Zapovjedno</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td>Lovinac 01</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td>GS-898-BU</td> </tr> <tr> <td>Prijevoz ljudi i opreme</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td>Lovinac 04</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td>GS-518-BU</td> </tr> <tr> <td>Navalno</td> <td style="text-align: center;">1800/60</td> <td>Lovinac 02</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td>GS-925-BU</td> </tr> <tr> <td>Autocisterna</td> <td style="text-align: center;">3000</td> <td>Lovinac 03</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td>GS-948-BV</td> </tr> </tbody> </table>	VATROGASNA VOZILA					Vrsta	Voda/Pjena	Pozivni znak	Ostalo	Reg.oznaka.	Zapovjedno	-	Lovinac 01	-	GS-898-BU	Prijevoz ljudi i opreme	-	Lovinac 04	-	GS-518-BU	Navalno	1800/60	Lovinac 02	-	GS-925-BU	Autocisterna	3000	Lovinac 03	-	GS-948-BV
				VATROGASNA VOZILA																														
Vrsta	Voda/Pjena	Pozivni znak	Ostalo	Reg.oznaka.																														
Zapovjedno	-	Lovinac 01	-	GS-898-BU																														
Prijevoz ljudi i opreme	-	Lovinac 04	-	GS-518-BU																														
Navalno	1800/60	Lovinac 02	-	GS-925-BU																														
Autocisterna	3000	Lovinac 03	-	GS-948-BV																														
OSTALA OPREMA: Motorna pumpa – 2 kom. Komunikacijski uređaji – 1 kom. (stabilna), 5 kom. (ručne) Agregat za struju – 1 kom. (2kW)																																		

VŽŽ LIČKO - SENJSKE

VATROGASNA POSTROJBA	ADRESA I KONTAKT	DOBROVOLJNI VATROGASCI	PROFESIONALNI VATROGASCI /Zaposleni	VATROGASNA OPREMA																														
DIREKTNO UDRUŽENE POSTROJBE U VŽŽ LIČKO - SENJSKE																																		
DVD PERUŠIĆ	Kralja Tomislava 1 53202 Perušić Tel: /Fax: 053-679 – 793 E-mail: perusicdvd@gmail.com ZAPOVJEDNIK Ivica Pocrnić 098-477-524 ZAM.ZAPOVJEDNIKA Ivica Radošević 099-6547 -143	20	2	VATROGASNA VOZILA																														
				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Vrsta</th> <th style="width: 15%;">Voda/Pjena</th> <th style="width: 15%;">Pozivni znak</th> <th style="width: 15%;">Ostalo</th> <th style="width: 15%;">Reg.oznaka.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Zapovjedno</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td>Perušić 01</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td>GS-184-AG</td> </tr> <tr> <td>Navalno</td> <td style="text-align: center;">1600</td> <td>Perušić 02</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td>GS-577-BZ</td> </tr> <tr> <td>Šumsko</td> <td style="text-align: center;">1800</td> <td>Perušić 03</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td>GS-498-AG</td> </tr> <tr> <td>Prikolica</td> <td style="text-align: center;">400</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">modul</td> <td>GS-393-AL</td> </tr> </tbody> </table>	Vrsta	Voda/Pjena	Pozivni znak	Ostalo	Reg.oznaka.	Zapovjedno	-	Perušić 01	-	GS-184-AG	Navalno	1600	Perušić 02	-	GS-577-BZ	Šumsko	1800	Perušić 03	-	GS-498-AG	Prikolica	400	-	modul	GS-393-AL					
				Vrsta	Voda/Pjena	Pozivni znak	Ostalo	Reg.oznaka.																										
				Zapovjedno	-	Perušić 01	-	GS-184-AG																										
				Navalno	1600	Perušić 02	-	GS-577-BZ																										
				Šumsko	1800	Perušić 03	-	GS-498-AG																										
				Prikolica	400	-	modul	GS-393-AL																										
OSTALA OPREMA: Motorna pumpa – 2 kom. Električna pumpa – 2 kom. Komunikacijski uređaji – 1 kom. (stabilna), 3 kom. (mobilna), 5 kom. (ručne) Agregat za struju – 1 kom. (2,5kW)																																		
DVD BRINJE	Frankopanska 17 53260 Brinje Tel:/Fax: 053-700-358 E-mail: dvd.brinje1@gs.ht.hr ZAPOVJEDNIK Alen Perković 099-230-8894 ZAM. ZAPOVJEDNIKA Ivica Vranić 098-554-613	20	2	VATROGASNA VOZILA																														
				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Vrsta</th> <th style="width: 15%;">Voda/Pjena</th> <th style="width: 15%;">Pozivni znak</th> <th style="width: 15%;">Ostalo</th> <th style="width: 15%;">Reg.oznaka.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Zapovjedno</td> <td style="text-align: center;">250/20</td> <td>Brinje 01</td> <td style="text-align: center;">modul</td> <td>GS-596-BD</td> </tr> <tr> <td>Navalno 1</td> <td style="text-align: center;">4000/220</td> <td>Brinje 02</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td>GS-316-F</td> </tr> <tr> <td>Navalno 2</td> <td style="text-align: center;">2500</td> <td>Brinje 03</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td>GS-219-AV</td> </tr> <tr> <td>Navalno 3</td> <td style="text-align: center;">2450</td> <td>Brinje 04</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td>GS-596-AE</td> </tr> <tr> <td>Autocisterna</td> <td style="text-align: center;">10000</td> <td>Brinje 05</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td>GS-192-AF</td> </tr> </tbody> </table>	Vrsta	Voda/Pjena	Pozivni znak	Ostalo	Reg.oznaka.	Zapovjedno	250/20	Brinje 01	modul	GS-596-BD	Navalno 1	4000/220	Brinje 02	-	GS-316-F	Navalno 2	2500	Brinje 03	-	GS-219-AV	Navalno 3	2450	Brinje 04	-	GS-596-AE	Autocisterna	10000	Brinje 05	-	GS-192-AF
				Vrsta	Voda/Pjena	Pozivni znak	Ostalo	Reg.oznaka.																										
				Zapovjedno	250/20	Brinje 01	modul	GS-596-BD																										
				Navalno 1	4000/220	Brinje 02	-	GS-316-F																										
				Navalno 2	2500	Brinje 03	-	GS-219-AV																										
				Navalno 3	2450	Brinje 04	-	GS-596-AE																										
Autocisterna	10000	Brinje 05	-	GS-192-AF																														
OSTALA OPREMA: Motorna pumpa – 1 kom. Električna pumpa – 2 kom. Komunikacijski uređaji – 1 kom. (stabilna), 4 kom. (ručne)																																		

VŽŽ LIČKO - SENJSKE

VATROGASNA POSTROJBA	ADRESA I KONTAKT	DOBROVOLJNI VATROGASCI	PROFESIONALNI VATROGASCI /Zaposleni	VATROGASNA OPREMA				
DIREKTNO UDRUŽENE POSTROJBE U VŽŽ LIČKO - SENJSKE								
DVD VRHOVINE	Senjska 28 53223 Vrhovine Tel: 053-775-035 dvdvrhovine@gs.t-com.hr ZAPOVJEDNIK Renato Gomerčić 098-960-8082 ZAM. ZAPOVJEDNIKA Nikola Kmezić 091-565-4388	22	-	VATROGASNA VOZILA				
				Vrsta	Voda/Pjena	Pozivni znak	Ostalo	Reg.oznaka.
				Zapovjedno	-	Vrhovine 01	-	GS-257-T
				Autocisterna	8000	Vrhovine 02	-	GS-536-AA
JVP PLITVIČKA JEZERA	Trg Svetog Jurja 4 53230 Korenica Tel: 053-776-053 Fax: 053-756-293 info@vatrogasci-korenica.hr ZAPOVJEDNIK Ivan Pejkunović 098-240-093 ZAM. ZAPOVJEDNIKA Ozren Sabljak 099-409-5300	-	17	VATROGASNA VOZILA				
				Vrsta	Voda/Pjena	Pozivni znak	Ostalo	Reg.oznaka.
				Zapovjedno	-	Korenica 07	-	GS-387-BA
				Navalno	2500/300 AiB	Korenica 01		GS-706-AH
				Autocisterna	8000/ 400 B	Korenica 02	-	GS-126-BE
				Šumsko	1600	Korenica 05	-	GS-772-AC
				Tehničko	200	Korenica 04	-	GS-811-BA
				Malo šumsko	350	Korenica 06	-	GS-188-BO
				OSTALA OPREMA:				
				Motorna pumpa – 1 kom. Električna potopna pumpa – 2 kom. Turbinska potopna pumpa – 1 kom. Komunikacijski uređaji – 2 kom. (stabilna), 6 kom. (mobilna), 10 kom. (ručne) Agregat za struju – 2 kom.				

VŽŽ LIČKO - SENJSKE

VATROGASNA POSTROJBA	ADRESA I KONTAKT	DOBROVOLJNI VATROGASCI	PROFESIONALNI VATROGASCI /Zaposleni	VATROGASNA OPREMA																														
DIREKTNO UDRUŽENE POSTROJBE U VŽŽ LIČKO - SENJSKE																																		
DVD PLITVIČKA JEZERA	Trg Svetog Jurja 4 53230 Korenica Mob: 092-100-2809 dvd.plitvickajezera@gmail.com ZAPOVJEDNIK Mario Maračić 099-659-5977 ZAM. ZAPOVJEDNIKA Andrija Mesić 091-575-7587	20	1	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="5">VATROGASNA VOZILA</th> </tr> <tr> <th>Vrsta</th> <th>Voda/Pjena</th> <th>Pozivni znak</th> <th>Ostalo</th> <th>Reg.oznaka.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Autocisterna</td> <td style="text-align: center;">8000</td> <td style="text-align: center;">Korenica03</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">GS-210-CC</td> </tr> <tr> <td>Kombi</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">Korenica10</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">GS-455-CH</td> </tr> <tr> <td>Prikolica</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">750 kg</td> <td style="text-align: center;">GS-733-CG</td> </tr> </tbody> </table>	VATROGASNA VOZILA					Vrsta	Voda/Pjena	Pozivni znak	Ostalo	Reg.oznaka.	Autocisterna	8000	Korenica03	-	GS-210-CC	Kombi	-	Korenica10	-	GS-455-CH	Prikolica	-	-	750 kg	GS-733-CG					
				VATROGASNA VOZILA																														
Vrsta	Voda/Pjena	Pozivni znak	Ostalo	Reg.oznaka.																														
Autocisterna	8000	Korenica03	-	GS-210-CC																														
Kombi	-	Korenica10	-	GS-455-CH																														
Prikolica	-	-	750 kg	GS-733-CG																														
OSTALA OPREMA: Plutajuća motorna pumpa – 1 kom. Električna potopna pumpa – 2 kom. Komunikacijski uređaji – 4 kom. (ručne) Agregat za struju – 1 kom.																																		
DVD UDBINA	Trg Sv. Lucije 9 53234 Udbina Tel:/Fax: 053-778-032 Mob: 091-785-6642 E-mail: dvd.udbina@gs.t-com.hr ZAPOVJEDNIK Perica Šubarić 098-445-470 ZAM.ZAPOVJEDNIKA Elvis Orešković 098-165-69-14	22	1	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="5">VATROGASNA VOZILA</th> </tr> <tr> <th>Vrsta</th> <th>Voda/Pjena</th> <th>Pozivni znak</th> <th>Ostalo</th> <th>Reg.oznaka.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Navalno</td> <td style="text-align: center;">2500</td> <td style="text-align: center;">Udbina 01</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">GS-534-BV</td> </tr> <tr> <td>Autocisterna</td> <td style="text-align: center;">5000</td> <td style="text-align: center;">Udbina 02</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">GS-698-BL</td> </tr> <tr> <td>Šumsko</td> <td style="text-align: center;">1000</td> <td style="text-align: center;">Udbina 03</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">GS-534-BT</td> </tr> <tr> <td>Autoprikolica</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>	VATROGASNA VOZILA					Vrsta	Voda/Pjena	Pozivni znak	Ostalo	Reg.oznaka.	Navalno	2500	Udbina 01	-	GS-534-BV	Autocisterna	5000	Udbina 02	-	GS-698-BL	Šumsko	1000	Udbina 03	-	GS-534-BT	Autoprikolica	-	-	-	-
				VATROGASNA VOZILA																														
Vrsta	Voda/Pjena	Pozivni znak	Ostalo	Reg.oznaka.																														
Navalno	2500	Udbina 01	-	GS-534-BV																														
Autocisterna	5000	Udbina 02	-	GS-698-BL																														
Šumsko	1000	Udbina 03	-	GS-534-BT																														
Autoprikolica	-	-	-	-																														
OSTALA OPREMA: Motorna pumpa – 3 kom. Komunikacijski uređaji – 1 kom. (stabilna), 3 kom. (ručna)																																		

VŽŽ LIČKO - SENJSKE

VATROGASNA POSTROJBA	ADRESA I KONTAKT	DOBROVOLJNI VATROGASCI	PROFESIONALNI VATROGASCI /Zaposleni	VATROGASNA OPREMA																														
DIREKTNO UDRUŽENE POSTROJBE U VŽŽ LIČKO - SENJSKE																																		
DVD DONJI LAPAC	Stojana Matića 27 53250 Donji Lapac Mob: 098-425-305 Fax: 053-765-178 E-mail: dvddonjilapac@net.hr ZAPOVJEDNIK Nikola Stević 098-425-305 ZAM. ZAPOVJEDNIKA Milan Burmudžija 098-9384-118	20	1	VATROGASNA VOZILA																														
				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Vrsta</th> <th style="width: 15%;">Voda/Pjena</th> <th style="width: 15%;">Pozivni znak</th> <th style="width: 15%;">Ostalo</th> <th style="width: 15%;">Reg.oznaka.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Zapovjedno</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td>Lapac 01</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td>GS-872-AI</td> </tr> <tr> <td> Navalno 1</td> <td style="text-align: center;">1800/50</td> <td>Lapac 02</td> <td style="text-align: center;">51 kg prah</td> <td>GS-602-AT</td> </tr> <tr> <td> Navalno 2</td> <td style="text-align: center;">1000</td> <td>Lapac 03</td> <td style="text-align: center;">28 kg prah</td> <td>GS-802-BT</td> </tr> <tr> <td>Autocisterna</td> <td style="text-align: center;">9000</td> <td>Lapac 04</td> <td style="text-align: center;">12 kg prah</td> <td>GS-545-BN</td> </tr> <tr> <td>Opskrbno</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td>Lapac 05</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td>GS-893-BA</td> </tr> </tbody> </table>	Vrsta	Voda/Pjena	Pozivni znak	Ostalo	Reg.oznaka.	Zapovjedno	-	Lapac 01	-	GS-872-AI	Navalno 1	1800/50	Lapac 02	51 kg prah	GS-602-AT	Navalno 2	1000	Lapac 03	28 kg prah	GS-802-BT	Autocisterna	9000	Lapac 04	12 kg prah	GS-545-BN	Opskrbno	-	Lapac 05	-	GS-893-BA
				Vrsta	Voda/Pjena	Pozivni znak	Ostalo	Reg.oznaka.																										
				Zapovjedno	-	Lapac 01	-	GS-872-AI																										
				Navalno 1	1800/50	Lapac 02	51 kg prah	GS-602-AT																										
				Navalno 2	1000	Lapac 03	28 kg prah	GS-802-BT																										
				Autocisterna	9000	Lapac 04	12 kg prah	GS-545-BN																										
Opskrbno	-	Lapac 05	-	GS-893-BA																														
OSTALA OPREMA:																																		
Motorna pumpa – 1 kom.																																		
Leđna prijenosna pumpa – 1 kom.																																		
Agregat za struju – 1 kom (3,6 kW)																																		

Sve navedene snage članice su Vatrogasne zajednice Ličko – senjske županije kojima upravlja njezino Zapovjedništvo [Prilog 4.](#)

Profesionalnim postrojbama upravlja zapovjednik postrojbe sa svojim zamjenikom [Prilog 5.](#)

Odgovorne osobe u dobrovoljnim strukturama su predsjednik i zapovjednik društva [Prilog 7.](#)

**PROFESIONALNE VATROGASNE POSTROJBE U GOSPODARSTVU
(nisu članice VZŽ Ličko – senjske)**

PVPG N.P. PLITVIČKA JEZERA	Mukinje bb 53231 Plitvička jezera Tel: 053-751-694 Mob: 099-2767-234 099-2767-235	30	10	VATROGASNA VOZILA																																		
	ZAPOVJEDNIK Dragan Sekulić 053-751-083 099-2767-232 dragan.sekulic@ np-plitvicka-jezera.hr	UKUPNO: 40		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Vrsta</th> <th>Voda/Pjena</th> <th>Pozivni znak</th> <th>Ostalo</th> <th>Reg.oznaka.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Zapovjedno</td> <td align="center">-</td> <td align="center">-</td> <td align="center">-</td> <td align="center">GS-063-NP</td> </tr> <tr> <td>Navalno</td> <td align="center">2400</td> <td align="center">-</td> <td align="center">-</td> <td align="center">GS-005-NP</td> </tr> <tr> <td>Šumsko</td> <td align="center">300</td> <td align="center">-</td> <td align="center">-</td> <td align="center">GS-064-NP</td> </tr> <tr> <td>Transportno</td> <td align="center">-</td> <td align="center">-</td> <td align="center">-</td> <td align="center">GS-006-NP</td> </tr> <tr> <td>Autoprikolica</td> <td align="center">-</td> <td align="center">-</td> <td></td> <td align="center">GS-072-NP</td> </tr> </tbody> </table>	Vrsta	Voda/Pjena	Pozivni znak	Ostalo	Reg.oznaka.	Zapovjedno	-	-	-	GS-063-NP	Navalno	2400	-	-	GS-005-NP	Šumsko	300	-	-	GS-064-NP	Transportno	-	-	-	GS-006-NP	Autoprikolica	-	-		GS-072-NP	OSTALA OPREMA: Motorna pumpa -1 kom. Agregat za struju – 1 kom. (5kW) Komunikacijski uređaji – 2 kom. (mobilne), 4 kom. (ručne)			
Vrsta	Voda/Pjena			Pozivni znak	Ostalo	Reg.oznaka.																																
Zapovjedno	-	-	-	GS-063-NP																																		
Navalno	2400	-	-	GS-005-NP																																		
Šumsko	300	-	-	GS-064-NP																																		
Transportno	-	-	-	GS-006-NP																																		
Autoprikolica	-	-		GS-072-NP																																		
ZAM.ZAPOVJEDNIKA Ivan Cindrić ivan.cindric@ np-plitvicka-jezera.hr																																						

**PROFESIONALNE VATROGASNE POSTROJBE U GOSPODARSTVU
(nisu članice VZŽ Ličko – senjske)**

<p align="center">PVPG HAC ONC (na području Ličko – senjske županije operativno djeluju Vatrogasne postaje Mala Kapela, Plasina i Sv. Rok)</p>	<p align="center">HAC ONC d.o.o. Koturaška cesta 43 10 000 Zagreb</p> <p align="center">Sjedište vatrogasne postrojbe: Konjsko brdo bb 53202 Perušić Tel: 053-653-698</p> <p align="center">v.d. ZAPOVJEDNIK Mario Mužević 099-6515-181</p> <p align="center">v.d. ZAM. ZAPOVJEDNIKA Stjepan Rukavina 099-3111-298</p> <p align="center">ZAM. ZAPOVJEDNIKA Ante Brajković 099-3111-740</p>		<p align="center">VP MALA KAPELA 26</p>	<p align="center">VP MALA KAPELA</p> <p>Specijalno vatrogasno vozilo tunelsko ZG 9671 BC (3000 lit vode/450 lit pjenila),</p> <p>Vozilo za intervencije i akcije spašavanja na autocestama ZG 5430 DO (prah 50 kg, CO2-5 kg)</p> <p>Vozilo za intervencije i akcije spašavanja na autocestama ZG 9947 BI (prah 250 kg, voda 200 lit/35 lit pjenila)</p> <p>Vozilo za intervencije i akcije spašavanja na autocestama ZG 7306 DV (voda 500 lit/50 lit pjenila)</p> <p>Zapovjedno vozilo ZG - 7726 DS</p> <p>OSTALA OPREMA</p> <ul style="list-style-type: none"> - hidraulični alati (4 kompleta), - srednjetlačni zračni jastuci za brtvljenje, - visokotlačni jastuci za podizanje tereta (3 kompleta) - rollgliss uređaj za spašavanje sa visina, - pumpa za pretakanje mineralnih ulja i zapaljivih tekućina (2 kom), - spremnik za prikupljanje mineralnih ulja i zapaljivih tekućina, - plinonepropusna odjela (7 kom) - odjela za prilaz i prolaz kroz vatru (7 kom), - teleskopski stabilizatori za podupiranje (komplet), - el generator 5, 1 kW (2 kom), - el generator 11,5 kW (1 kom)
---	--	--	---	---

**PROFESIONALNE VATROGASNE POSTROJBE U GOSPODARSTVU
(nisu članice VZŽ Ličko – senjske)**

			<p align="center">VP PLASINA 22</p>	<p align="center">VP PLASINA</p> <p>Specijalno vatrogasno vozilo tunelsko ZG 4218 AZ (3000 lit vode/450 lit pjenila),</p> <p>Vozilo za intervencije i akcije spašavanja na autocestama ZG 3349 AV (prah 250 kg, voda 200 lit/50 lit pjenila)</p> <p>Vozilo za intervencije i akcije spašavanja na autocestama ZG 1475 FE (voda 500 lit/50 lit pjenila)</p> <p>Zapovjedno vozilo - ZG - 2804 EZ</p> <p>OSTALA OPREMA:</p> <ul style="list-style-type: none"> -hidraulični alati (3 kompleta), -srednjetlačni zračni jastuci za brtvljenje, -visokotlačni jastuci za podizanje tereta (3 kompleta) -rollgliss uređaj za spašavanje sa visina, -pumpa za pretakanje mineralnih ulja i zapaljivih tekućina (2 kom), -spremnik za prikupljanje mineralnih ulja i zapaljivih tekućina (2 kom), -plinonepropusna odjela (7 kom) -odjela za prilaz i prolaz kroz vatru (7 kom), -teleskopski stabilizatori za podupiranje (komplet), -el generator 5, 1 kW (2 kom), -el generator 11,5 kW (1 kom).
--	--	--	--	--

**PROFESIONALNE VATROGASNE POSTROJBE U GOSPODARSTVU
(nisu članice VZŽ Ličko – senjske)**

			<p align="center">VP SV. ROK 26</p>	<p align="center">VP SV.ROK</p> <p>Specijalno vatrogasno vozilo tunelsko - ZG 5136 AN (3000 lit vode/450 lit pjenila),</p> <p>Vozilo za intervencije i akcije spašavanja na autocestama - ZG 3348 AV (prah 250 kg, voda 200 lit/35 lit pjenila)</p> <p>Vozilo za intervencije i akcije spašavanja na autocestama - ZG 6951 EC (voda 500 lit/50 lit pjenila)</p> <p>Vatrogasno vozilo za gašenje požara-autocisterna - ZG 2795 AR (voda 6000 lit, pjenilo 100 lit)</p> <p>Zapovjedno vozilo ZG - 7726 DS</p> <p>OSTALA OPREMA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - hidraulični alati (3 kompleta), - srednjetlačni zračni jastuci za brtvljenje, - visokotlačni jastuci za podizanje tereta (3 kompleta) - rollgliss uređaj za spašavanje sa visina, - pumpa za pretakanje mineralnih ulja i zapaljivih tekućina (2 kom), - spremnik za prikupljanje mineralnih ulja i zapaljivih tekućina (1 kom.), - plinonepropusna odjela (9 kom.) - odjela za prilaz i prolaz kroz vatru (9 kom.), - teleskopski stabilizatori za podupiranje (komplet), - el. generator 5, 1 kW (2 kom.), - el. generator 11,5 kW (1 kom.) - peristaltička pumpa za pretakanje opasnih tvari
--	--	--	--	---

Odgovorne osobe u profesionalnim vatrogasnim postrojbama u gospodarstvu [Prilog 6.](#)

4. SUSTAV UKLJUČIVANJA PROFESIONALNIH I DOBROVOLJNIH VATROGASNIH POSTROJBA U AKCIJU GAŠENJA POŽARA

Planovima zaštite od požara općina i gradova razrađen je sustav uključivanja vatrogasnih snaga u akciju gašenja požara na njihovom području. Kako je s tim planovima predviđeno da u određenoj fazi dinamike razvoja požara dolazi do angažiranja više vatrogasnih postrojbi s područja jedne više općina odnosno gradova, pa analogno tome i do angažiranja Županijskog vatrogasnog zapovjednika to je u ovom Planu dat prikaz postupanja u stupnjevima od I. do V. koji se odnose na gašenje početnih požara pa do složenijih požara odnosno događaja s elementima elementarne nepogode.

Sustav uključivanja postrojbi u akciju gašenja požara provodi se po shemi:

SUSTAV PRIMANJA DOJAVE I UKLJUČIVANJA U AKCIJU GAŠENJA POŽARNO PODRUČJE I. - GOSPIĆ					
Red.br.	Grad/Općina	Nadležna postrojba	Redosljed pozivanja ostalih postrojbi	Redosljed pozivanja vanjskih postrojbi*	Način pozivanja
1.	Gospić	JVP Gospić	DVD Pazarište	DVD Perušić DVD Velebit - Lovinac	193 ŽC 112
2.	Perušić	DVD Perušić	-	JVP Gospić DVD Pazarište	193 ŽC 112
3.	Lovinac	DVD Velebit - Lovinac	-	JVP Gospić	193 ŽC 112

SUSTAV PRIMANJA DOJAVE I UKLJUČIVANJA U AKCIJU GAŠENJA POŽARNO PODRUČJE II. - OTOČAC					
Red.br.	Grad/Općina	Nadležna postrojba	Redosljed pozivanja ostalih postrojbi	Redosljed pozivanja vanjskih postrojbi*	Način pozivanja
1.	Otočac	DVD Otočac	DVD Sinac DVD Kuterevo	DVD Brinje DVD Vrhovine	193 ŽC112
2.	Brinje	DVD Brinje	-	DVD Otočac DVD Sinac DVD Kuterevo	193 ŽC 112
3.	Vrhovine	DVD Vrhovine	-	DVD Otočac DVD Sinac DVD Kuterevo DVD Brinje	193 ŽC 112

SUSTAV PRIMANJA DOJAVE I UKLJUČIVANJA U AKCIJU GAŠENJA POŽARNO PODRUČJE III. – PLITVIČKA JEZERA					
Red.br.	Grad/Općina	Nadležna postrojba	Redoslijed pozivanja ostalih postrojbi	Redoslijed pozivanja vanjskih postrojbi*	Način pozivanja
1.	Plitvička Jezera	JVP Pl. Jezera	DVD Pl. Jezera	DVD Udbina DVD Donji Lapac	193 ŽC112
2.	Udbina	DVD Udbina	-	JVP Pl. Jezera DVD Pl. Jezera	193 ŽC 112
3.	Donji Lapac	DVD Donji Lapac	-	JVP Pl. Jezera DVD Pl. Jezera	193 ŽC 112

SUSTAV PRIMANJA DOJAVE I UKLJUČIVANJA U AKCIJU GAŠENJA POŽARNO PODRUČJE IV. – SENJ					
Red.br.	Grad/Općina	Nadležna postrojba	Redoslijed pozivanja ostalih postrojbi	Redoslijed pozivanja vanjskih postrojbi*	Način pozivanja
1.	Senj	JVP Senj	DVD Senj DVD Sveti Juraj DVD Krasno	DVD Bag	193 ŽC112
2.	Karlobag	DVD Bag	-	JVP Senj DVD Senj DVD Sveti Juraj DVD Krasno	193 ŽC 112

SUSTAV PRIMANJA DOJAVE I UKLJUČIVANJA U AKCIJU GAŠENJA POŽARNO PODRUČJE V. – NOVALJA					
Red.br.	Grad/Općina	Nadležna postrojba	Redoslijed pozivanja ostalih postrojbi	Redoslijed pozivanja vanjskih postrojbi	Način pozivanja
1.	Novalja	DVD Novalja	DVD Lun DVD Barbati	-	ŽC112 Gospić 193

*pozivanje vanjskih postrojbi iz susjednih Požarnih područja, odnosno područja JLS koja je bliža od određene vatrogasne postrojbe iz Požarnog područja može se provoditi na temelju zapovijedi Županijskog vatrogasnog zapovjednika ili osobe koju je ovlastio za zapovijedanje i angažiranje dodatnih snaga iz JLS izvan Požarnog područja. Pomoćnik ŽVZ odnosno zapovjednik PP može direktno angažirati najbližu postrojbu iz susjednog Požarnog područja o čemu putem 193 ili ŽC 112 mora izvijestiti Županijskog vatrogasnog zapovjednika.

**SLUČAJEVI KADA SE POJEDINE VATROGASNE POSTROJBE PODIŽU
(STUPNJEVANJE SNAGA)**

STUPANJ	SNAGE
1. stupanj	1. Središnja vatrogasna postrojba 2. Ostale vatrogasne postrojbe s područja grada/općine 3. U pripravnosti snage iz 2. stupnja
2. stupanj	1. Snage iz 1. stupnja 2. Vatrogasne postrojbe iz susjednih gradova/općina 3. U pripravnosti snage iz 3. stupnja
3. stupanj	1. Snage iz 2. stupnja 2. Uključivanje vatrogasnih postrojbi s područja Županije 3. U pripravnosti snage iz 4. stupnja
4. stupanj	1. Snage iz 3. stupnja 2. Uključivanje ukupnih snaga s područja Županije 3. U pripravnosti snage iz susjednih županija
5. stupanj	1. Snage iz 4. stupnja 2. Vatrogasne postrojbe iz ostalih dijelova RH 3. Po potrebi pomoć iz drugih zemalja

Na zahtjev županijskog vatrogasnog zapovjednika prema potrebi od 3. stupnja na intervenciju se pozivaju i uključuju državne intervencijske vatrogasne postrojbe, postrojbe Civilne zaštite, Crvenog križa, namjenske postrojbe Hrvatske vojske i protupožarne zračne snage.

4.1. Angažiranje vatrogasnih postrojbi Županije na području drugih županija

Ličko – senjska županija se nalazi između Primorsko - goranske županije na sjeverozapadu, Karlovačke županije na sjeveru, Zadarske županije na jugu i jugoistoku te istočno na granici s Bosnom i Hercegovinom s kojom graniči u dužini od 100,16 km što je 4,9% državne kopnene granične linije.

Vatrogasne postrojbe s područja Županije uključuju se u akcije gašenja požara koji je izbio na području druge županije u slijedećim slučajevima:

- Angažiranje vatrogasnih postrojbi s područja Ličko - senjske županije na području Primorsko-goranske županije za potrebe gašenja rubnog područja navedene Županije u predjelima Grada Novog Vinodolskog.
- Angažiranje vatrogasnih postrojbi s područja Ličko – senjske županije na području Karlovačke županije za potrebe gašenja rubnog područja navedene Županije na predjelima Grada Ogulina i Općina Josipdol, Plaški, Saborsko i Rakovica.
- Angažiranje vatrogasnih postrojbi s područja Ličko – senjske županije na području Zadarske županije za potrebe gašenja rubnog područja navedene Županije na predjelima Općina Kolan, Jasenice, Starigrad i Gračac.
- Ukoliko dođe do potrebe za uključenjem jedne ili više operativnih jedinica JVP i/ili DVD - a u akciju gašenja, zahtjev za angažiranje tih formacija postavlja zapovjednik

koji rukovodi akcijom gašenja požara, a odluku donosi Županijski vatrogasni zapovjednik.

- Angažiranje vatrogasnih postrojbi s područja Ličko - senjske Županije na području neke druge Županije, po nalogu Glavnog vatrogasnog zapovjednika odrađuje se sukladno drugim pravilima postupanja i nije predmet razrade ovog Plana.
- Županijski vatrogasni zapovjednik o donesenoj odluci o angažiranju snaga s područja druge županije na području Ličko - senjske županije o poduzetom izvješćuje Župana, i/ili načelnika Stožera zaštite i spašavanja.
- Na području Općina Plitvička Jezera i Donji Lapac Županija graniči sa Bosnom i Hercegovinom. Navedena područja su uglavnom slabo naseljena. Djelovanje vatrogasnih postrojbi u pograničnoj zoni definiran je Sporazumom Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o suradnji u zaštiti od prirodnih i civilizacijskih katastrofa, a donesen je i Standardni operativni postupak između Državne uprava za zaštitu i spašavanje i Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine o pružanju prekogranične pomoći u gašenju požara otvorenog prostora.

Prilog 3.

4.2. Način zamjene vatrogasnih postrojbi s novim postrojbama na gašenju požara

Zamjena vatrogasnih postrojbi sa novim postrojbama vrši se u slijedećim slučajevima:

- zamora postojećih, angažiranih snaga na gašenju požara,
- potrebe za dodatnim snagama na drugom požaru na području istog ili nekog drugog grada/općine, a moguća je zamjena s drugom formacijom,
- zahtjeva Glavnog vatrogasnog zapovjednika za dodjeljivanje određenog broja ljudstva i tehnike za gašenje drugog požara,
- pojedinačnog ili kolektivnog ozljeđivanja učesnika akcije gašenja (prometna nezgoda na putu do ili tijekom same intervencije, eksplozija, trovanje, urušavanje i drugi nepredvidivi događaji).

Rukovoditelj akcije gašenja požara u dogovoru sa rukovoditeljem višeg stupnja obavlja zamjenu snaga angažiranih na akciji gašenja požara za slučaj zamora, za slučaj potrebe za dodatnim snagama na drugom požaru i za slučaj pojedinačnog ili kolektivnog ozljeđivanja učesnika akcije.

Zamjena snaga u slučaju zahtjeva Glavnog vatrogasnog zapovjednika za dodjeljivanje određenog broja ljudstva i tehnike, izvršava se prema odluci koju donosi Županijski vatrogasni zapovjednik.

Zamjena vatrogasnih postrojba angažiranih na gašenju požara vrši se, u pravilu, na mjestu intervencije. Izuzetno, po odobrenju rukovoditelja višeg stupnja od rukovoditelja na mjestu intervencije, zamjena određenog broja vatrogasaca može se obaviti u sjedištu postrojbe.

4.3. Način uključivanja postrojbi civilne zaštite u akciju gašenja požara

U slučajevima kada požar, eksplozija ili akcident poprimi razmjere elementarne nepogode i/ili prijete opasnost da poprimi razmjere elementarne nepogode, Županijski vatrogasni zapovjednik ili osoba koju on ovlasti može zahtijevati mobilizaciju postrojbi CZ.

U tom slučaju, angažira se Stožer civilne zaštite koji izvršava mobilizaciju pripadnika civilne zaštite Županije.

Kod slučajeva predviđenih za upotrebu postrojbi CZ-e mora izvršiti pravilnu procjenu zbog dinamike angažiranja postrojbe CZ-e vodeći računa o mobilizacijskom vremenu od najmanje 6 sati, a najviše 48 sati.

Prijevoz, hranu, napitke i vezu za postrojbe CZ-a rješava Stožer po svojim planovima.

Koordinaciju djelovanja osigurati na taj način da se zapovjedniku postrojbi CZ-a pridodaje jedan voditelj odjeljenja JVP. Ta osoba mora biti opremljena sa prijenosnom radio stanicom putem koje se omogućava učinkovita veza sa ostalim rukovodećim osobama u akciji gašenja požara.

Prilog 1.

4.4. Način uključivanja Hrvatske vojske u akcije gašenja požara

Hrvatska vojska se kod pružanja pomoći u akciji gašenja požara uključuje sa ljudstvom (vojnici sa osobnom opremom) za koje osigurava prijevoz do mjesta požara i za povratak postrojbi u vojarnu.

Postrojbe Hrvatske vojske (namjenski organizirane snage NOS u daljnjem tekstu "HV") uključuju se u akciju gašenja temeljem prosudbe Županijskog vatrogasnog zapovjednika, a na način utvrđen posebnim naputkom.

Pozivanje se vrši putem Operativnog centra HV-a telefonom koji sa zahtjevom upoznaje za to određenog časnika, koji postupa po posebnom naputku.

Postrojbe HV-a raspolazu sa vlastitim sustavom veze.

Koordinaciju djelovanja osigurati na taj način da se zapovjedniku postrojbi HV-a pridoda jedan voditelj odjeljenja vatrogasne postrojbe. Ta osoba mora biti opremljena sa prijenosnom radio stanicom putem koje se omogućava učinkovita veza sa ostalim rukovodećim osobama u akciji gašenja požara.

HV osigurava napitke i hranu za svoje postrojbe neovisno o osiguranju iste od strane jedinice lokalne samouprave.

Tabelarni dio: Prilog 10.

4.5. Načini pozivanja i uključivanja distributera energenata u akciju gašenja požara

Neposredno po primitku obavijesti od rukovoditelja akcije gašenja požara sa mjesta događaja po potrebi u akciju gašenja požara uključuju se stručne službe distributera energenata i to operatori prijenosnog i distribucijskog sustava HEP-a za zahvate na vodovima i visoko i niskonaponskim instalacijama električne energije, komunalna poduzeća za rad na vodovodnim instalacijama, specijalizirane tvrtke za slučaj intervencije na prijevoznim sredstvima kod transporta i skladištenja zapaljivih tekućina i plinova.

Tabelarni dio: [Prilog 11.](#)

4.6. Uključivanje komunalnih poduzeća u akciju gašenja požara

Ovisno o razvoju situacije na mjestu događaja, a ako se ukaže potreba za uključenje neke od stručnih službi komunalnih poduzeća, iste se alarmira putem 193 ili Županijskog centra 112 Gospić. Komunalna poduzeća koja se prema ovom planu dužna sudjelovati u akciji jesu područna komunalna poduzeća za sve zahvate na vodovodnim instalacijama i pomoć u ljudstvu i tehnici kod raščišćavanja požarišta, a prema Planovima zaštite od požara grada ili općine na čijem je području izbio požar.

4.7. Zdravstvene ustanove koje se uključuju u pružanje pomoći ozlijeđenima u akcijama gašenja požara

Služba za pružanje hitne medicinske pomoći uključuje se u akciju gašenja požara:

- ukoliko se iz dojava o događaju može zaključiti da na mjestu intervencije ima povrijeđenih osoba;
- ukoliko rukovoditelj akcije gašenja procjeni da postoji opasnost od ozljeđivanja radi prisutnosti većeg broja osoba na mjestu na kome se provodi akcija gašenja požara (gasitelja i/ili ostalih osoba) ili radi konfiguracije terena, specifičnosti objekta ili vremenskih uvjeta.

Služba za pružanje hitne medicinske pomoći uključuje se u akciju putem 193 ili Županijskog centra 112 Gospić.

Službujuća osoba Županijskog centra 112 Gospić dužna je kod upućivanja poziva Službi za pružanje hitne medicinske pomoći iznijeti sve raspoložive podatke o stanju na mjestu događaja.

Služba za pružanje hitne medicinske pomoći temeljem informacije rukovoditelja akcije gašenja ili u dogovoru s istim odlučuje o načinu reagiranja (ljudstvo / tehnika).

Tabelarni dio: [Prilog 12.](#)

5. SUSTAV ZAPRIMANJA DOJAVE O POŽARU I SUSTAV RADIO VEZE KOJU KORISTE VATROGASNE POSTROJBE

5.1. Sustav zaprimanja dojave o požaru

Dojavu o požaru ili potrebi za neke druge vatrogasne intervencije zaprima operativni dežurni u Županijskom centru 112 na broj telefona 193 ili 112.

Prilog 15.

ŽC 112 Gospić uzbuđuje vatrogasne snage te vodi evidenciju o vatrogasnim intervencijama za područje Ličko - senjske županije.

Kod zaprimanja dojave požara odnosno obavijesti o događaju službujuće osobe dužne su prikupiti što je moguće više elemenata o samom događaju, a naročito:

- vrsta događaja
- mjesto
- vrsta objekta ili karakteristike područja
- vrijeme pojave odnosno uočavanja događaja
- intenzitet
- podaci o ugroženim osobama
- ime, prezime i/ili broj telefona dojavitelja
- ostali podaci i saznanja koja mogu pospješiti efikasnost nastupa postrojbe, a do kojih je u fazi zaprimanja dojave požara, objektivno, moguće doći.

Dojave zaprimljene putem broja 193 i 112 obavezno se snimaju te se snimke trajno arhiviraju u elektroničkom obliku u Županijskom centru 112 Gospić.

Službena komunikacija putem telefona se snima u potpunosti te se snimke pohranjuju u elektroničkom obliku.

Na temelju dobivenih informacija od dojavitelja operativni dežurni u Županijskom centru 112 Gospić uzbuđuje središnju/nadležnu vatrogasnu postrojbu u čijoj zoni je požar nastao.

Službujući vatrogasac ili zapovjednik u središnjoj vatrogasnoj postrojbi sirenom za uzbuđivanje vatrogasaca, telefonskim pozivom ili SMS porukom poziva dobrovoljne vatrogasce, koji izlaze na mjesto požara s odgovarajućom vatrogasnom tehnikom, a u pripravnost se stavljaju ostali dobrovoljni vatrogasci iz postrojbe.

Ukoliko je požar nastao u zoni odgovornosti JVP Gospić, JVP Plitvička Jezera ili JVP Senj, nakon dojave na mjesto požara odmah izlazi službujuća smjena JVP, a u pripravnost se stavljaju dobrovoljni vatrogasci ostalih DVD-a iz zone odgovornosti, odnosno naredna smjena u JVP.

Zapovjednici vatrogasnih zajednica gradova / općina, javnih vatrogasnih postrojbi i središnjih dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi dužni su izraditi operativne planove u kojima će se definirati izlasci vatrogasne tehnike za svaku karakterističnu građevinu na području

nadležnosti te propisati Plan uzbunjivanja i izlaženja (PUI) kao i Standardne operativne postupke za intervencije (SOPI) na tipskim požarima i tehničkim i ostalim intervencijama.

Za potrebe uzbunjivanja dobrovoljnih vatrogasaca središnje/nadležne vatrogasne postrojbe DVD-a na području odgovornosti potrebno je formirati listu funkcionalnih telefonskih brojeva odnosno osigurati prijemnike poziva (“pagere“ ili mobilne telefone) te ih dati onim vatrogascima koji mogu napustiti radno mjesto i nalaze se u blizini spremišta ili vatrogasnog doma navedenih vatrogasnih postrojbi. Broj dobrovoljnih vatrogasaca kod pozivanja treba se uvećati najmanje četverostruko od potrebnog broja (vjerojatnost raspoloživosti dobrovoljnog vatrogasca kreće se 1 : 4 što znači ako se pozove 4 dobrovoljna vatrogasca doći će ih najmanje jedan).

U slučaju akcidenta s opasnim tvarima, na području Ličko – senjske županije niti jedna postrojba nije potpuno opremljena odgovarajućom opremom i tehnikom. Za slučaj navedenog tipa intervencije angažirati će se vatrogasne postrojbe koje su opremljene odgovarajućom tehnikom i opremom iz Primorsko – goranske, Karlovačke ili Zadarske županije ovisno o lokaciji događaja.

HŠ Motrionice

Hrvatske šume imaju razrađen sustav ophodnje, motrenja i dojave požara na području Županije te izrađene Planove zaštite šuma od požara u Šumarijama koje gospodare šumama na području Županije.

Dojava požara upućuje se vatrogascima na **telefon 193 ili 112** putem kojih se aktiviraju i Planovi zaštite od požara na području pojedine Šumarije.

Odgovorne osobe u Hrvatskim šumama [Prilog 8](#).

Šumarsko – lovni i poljoprivredni inspektor [Prilog 16](#).


5.2. Sustav radio veze koju koriste vatrogasne postrojbe

Kanal	Vrsta veze	Lokacija repetitora
1	Semiduplex	<i>Ravne Staje – Učka OŠTRA - Gospić</i>
2	Semiduplex	<i>LIČKA PLJEŠIVICA Korenica</i>
3	Semiduplex	<i>Sveti Jure - Kras – Krk Kiršina - Pag</i>
4	Semiduplex	<i>GOLOGUZ Donji Lapac</i>
5	Semiduplex	<i>ČELAVAC Gračac</i>
6	Semiduplex	<i>Kamenjak - RAB STIPANOV GRIČ - Ramljani</i>
7	Simplex	
8	Simplex	

9	Simplex	<i>Rezerviran za zračne snage</i>
10	Semiduplex	
11	Semiduplex	
12	Semiduplex	
13	Semiduplex	
14	Semiduplex	
15	Simplex	
16	Simplex	
17	Simplex	

Lokacije repetitora za komunikaciju na području Ličko-senjske županije
GRAFIČKI PRILOG 2

Sustav veze između vatrogasnih snaga na zemlji, i vatrogasnih snaga u zraku



6. SLUČAJEVI KADA SE ŽUPANIJSKI ČELNICI I SLUŽBENICI UPOZNAJU S NASTALIM POŽAROM

Upoznavanje Župana i Načelnika Stožera civilne zaštite s nastalim požarom provodi se u slijedećim slučajevima:

- u slučaju požara, eksplozije i druge opasne situacije, a kada je došlo do stradanja više osoba,
- u slučaju požara i/ili eksplozije kada je nastupila materijalna šteta koja bitno remeti proizvodni proces u gospodarskim objektima ili kada je uslijed požara na duže vrijeme onemogućeno korištenje većeg stambenog objekta,
- u slučaju kada se na požaru u Županiji angažiraju javne vatrogasne postrojbe i/ili DVD-a sa sjedištem u drugim županijama,
- u slučaju kada se JVP ili DVD-i upućuju na akciju gašenja požara izvan područja Županije,
- u slučaju kada se za potrebe akcije gašenja mora osigurati oprema, ljudstvo ili bilo koji drugi vid pomoći u nadležnosti županijskih struktura.

Obavješćivanje županijskih čelnika u gore navedenim situacijama obavlja se putem Županijskog centra 112 i/ili putem osobe/a zaduženih za prijem takvih informacija u Stožeru civilne zaštite po nalogu Županijskog vatrogasnog zapovjednika.

Tabelarni dio: [Prilog 13](#)

7. NAZIV GRADA, OPĆINE, POJEDINOG OBJEKTA ILI PODRUČJA ČIJI PLANOVİ ČINE SASTAVNE DIJELOVE PLANA ZA PODRUČJE ŹUPANIJE

Sastavni dio ovog Plana su Planovi zaštite od požara i tehnološke eksplozije gradova i općina Ličko - senjske Źupanije i to

Planovi ZOP gradova	Planovi ZOP općina
Gospić	Brinje
Otočac	Donji Lapac
Novalja	Karlobag
Senj	Lovinac
	Perušić
	Plitvička Jezera
	Udbina
	Vrhovine

Predstavnička tijela svih gradova i općina usvojila su Planove zaštite od požara.

Sastavni dio ovog Plana su Planovi pravnih osoba koje su razvrstane u I. i II. kategoriju ugroženosti od požara.

JLS	pravna osoba	kategorije ugroženosti od požara
GRAD GOSPIĆ	JU Nacionalni park "Paklenica"	II.
GRAD SENJ	Tekstilna industrija "Neda" d.o.o.	II.
OPĆINA LOVINAC	JU Nacionalni park "Paklenica"	II.
OPĆINA PLITVIČKA JEZERA	JU Nacionalni park "Plitvička jezera"	II.
OPĆINA VRHOVINE	JU Nacionalni park "Plitvička jezera"	II.

8. POPIS PRAVNIH OSOBA KOJE RASPOLAŽU S POTREBNOM OPREMOM I MEHANIZACIJOM KOJA BI SE MOGLA KORISTITI U VEĆIM POŽARIMA ILI KATASTROFAMA, S OSNOVNIM PODACIMA O TOJ OPREMI I MEHANIZACIJI TE RAZRAĐEN SUSTAV UKLJUČIVANJA U GAŠENJE POŽARA

Korištenje opreme i vozila posebne namjene koja bi mogla koristiti u gašenju požara ili kod katastrofa, a koja je u sastavu vatrogasnih postrojbi određeno je operativnim planovima djelovanja postrojbe za pojedine karakteristične slučajeve, kao što je intervencija na visokim objektima, gospodarskim objektima sa specifičnim tehnološkim procesima, potreba za žurnom izradom prolaza i pristupa požarištu.

Slučajevi u kojima se tretira uporaba opreme i vozila posebne namjene jesu oni kada je vatrogasna postrojba pored opreme s kojom raspolaže, prinuđena zatražiti pomoć drugih poduzeća ili službi u gradu/općini, a naročito kod intervencija na slijedećim objektima ili u slijedećim situacijama:

- intervencije u cestovnim i željezničkim tunelima,
- složene prometne nezgode kada su neophodne specijalne dizalice i/ili vozila za posipavanje kolnika,
- situacije u prometu kada je potrebna oprema za pretakanje opasnih medija na javnoj prometnoj površini (cestovnoj ili željezničkoj),
- kod urušavanja objekata,
- kada se ukaže potreba za rušenje objekta,
- kod raščišćavanja prilaza požarom zahvaćenom i/ili ugroženom objektu,
- kod intervencije na plovnim objektima i/ili ispod površine, [Prilog 9](#).
- kod utvrđivanja prisutnosti otrova, jetkih i nagrizaćućih tvari,
- kod utvrđivanja prisutnosti eksploziva i/ili eksplozivnih naprava,
- kod utvrđivanja prisutnosti radioaktivnih tvari,
- kod požara otvorenog prostora, a kada je zahvaćen veći kompleks sa otežanim pristupom i kada su ugroženi životi ljudi na teško pristupačnom mjestu,
- kod požara otvorenog prostora, a kada je zahvaćen veći minsko sumnjivi prostor

Korištenje opreme i vozila posebne namjene osigurava se na način da se poziva rukovoditelj stručnih službi poduzeća ili ustanove koja s opremom raspolaže, odnosno odgovorna osoba u pravnoj osobi koja je definirana Planom zaštite od požara grada/općine.

Poziv za pružanje ispomoći upućuje se putem Županijskog centra 112 Gospić, a prema popisu u prilogu Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija grada/općine na čijem je području došlo do događaja.

U tabelarnom dijelu u privitku Plana zaštite od požara navedene su odgovorne osobe u tvrtkama, koje su ovlaštene za donošenje odluka i slanju potrebne opreme i mehanizacije na mjesto intervencije, kao i osnovni podaci za uspostavljanje žurnog kontakta.

Način angažiranja pravnih osoba je prema tržišnim uvjetima, odnosno u danom trenutku angažira se na gore opisani način oprema i mehanizacija prema njenoj raspoloživosti. [Prilog 14](#).

9. AKCIDENTI

Dojava nastalog događaja obavlja se ovisno o razvoju situacije, stvarne i potencijalne opasnosti po bližu okolicu mjesta događaja i procijenjenom vremenu trajanja intervencije, otežanom ili onemogućenom prometu pruža se povratna informacija putem lokalnih radio postaja.

Tijekom intervencije voditelj akcije ovisno o procijenjenoj situaciji putem Županijskog centra 112 Gospić obavještava i ostale sudionike (policija, služba HMP, elektrodistribucija, komunalno poduzeće, vodoprivreda i dr.)

Dolaskom na mjesto intervencije djelatnici prometne policije osiguravaju privremenu regulaciju prometa, ograničavaju pristup neovlaštenim osobama mjestu nezgoda do postavljanja signalizacije po dežurnoj službi Hrvatskih cesta, a vatrogasci utvrđuju zaštitne zone i to :

- zona najveće opasnosti (zona I.)
- zona povećane opasnosti (zona II.)
- opasna zona (zona III.)

Za siguran pretovar zapaljive tekućine zadužene su JVP, na način da se ne ugrožavaju životi i zdravlje ljudi, životna okolina i materijalna dobra, odnosno sigurnost prometa.

Za vrijeme pretovara zabranjuje se pristup u zone opasnosti osobama koje neposredno ne sudjeluju u pretovaru. Mjesto pretovara (zona I.) se vidljivo označava oznakama upozorenja.

Kontinuirano se unutar zona mjeri koncentracija eksplozivne smjese i u slučaju povećanje koncentracije preko 50 % donje granice eksplozivnosti zabranjuje svaki promet unutar zaštitnih zona.

U zonama je zabranjeno :

- držati otvoren plamen,
- raditi otvorenim plamenom (zavarivanje, autogeno rezanje ili sl.),
- pušenje i uporaba sredstava za paljenje,
- upotrebljavati uređaje ili sredstva koja imaju ložišta,
- uporaba alata koji iskri,
- rad motora vozila.

Ukoliko unutar zona prolaze nadzemni električni vodovi bez obzira na naponski nivo iste je neophodno isključiti od napajanja,

Na mjestu intervencije je odmah potrebno spriječiti eventualno nekontrolirano istjecanje iz autocisterne, isteklu tekućinu prikupiti sredstvima za vezivanje, te spriječiti infiltraciju u teren poglavito u zonama zaštite izvorišta pitke vode, vodoopskrbnim rezervatima i zonama ograničenja korištenja uporabom priručnih sredstava.

Postupke vatrogasne intervencije provoditi sukladno uputama o postupanju pohranjenim u Centru 112 koji utvrđuju vrstu i količinu tehnike, sredstava za hlađenje i

gašenje, preventivno postupanje (statički elektricitet, preventivni sloj pjene srednje ekspanzije i ostalo), te opće postupke intervencije.

Za uklanjanje vozila sa prometnice i osposobljavanje prometnice zadužene su pravne osobe koje gospodare prometnicom, na čiji će se teret angažirati potrebna mehanizacija.

Popis potrebne mehanizacije i odgovornih osoba u poduzećima dat je u Planovima zaštite od požara i tehnoloških eksplozija gradova i općina na čijem je području došlo do događaja.

Korištenje opreme i vozila posebne namjene za gašenje požara, a koja je u sastavu Javnih vatrogasnih postrojbi i dobrovoljnih vatrogasnih društava određeno je operativnim planovima djelovanja postrojbe za pojedine karakteristične slučajeve kao što je intervencija na objektima, sa specifičnim tehnološkim procesima.

Slučajevi u kojima je neophodna uporaba opreme i vozila posebne namjene jesu oni kada je VP pored opreme s kojom raspolaže, prinuđena zatražiti pomoć drugih poduzeća ili službi u gradu, a naročito kod intervencija na slijedećim objektima ili u slijedećim situacijama:

- intervencija u cestovnim i željezničkim tunelima,
- složene prometne nezgode kada su neophodne specijalne dizalice i/ili vozila za posipavanje kolnika,
- situacije u prometu kada je potrebna oprema za pretakanje opasnih medija na javnoj prometnoj površini (cestovnoj ili željezničkoj),
- kod urušavanja objekata,
- kada se ukaže potreba za rušenje objekta,
- kod raščišćavanja prilaza požarom zahvaćenom i/ili ugroženom objektu,
- kod intervencije na plovnim objektima na i/ili ispod površine
- kod utvrđene prisutnosti otrova, jetkih i nagrizajućih tvari,
- kod utvrđene prisutnosti eksploziva i/ili eksplozivnih naprava
- kod utvrđene prisutnosti radioaktivnih tvari
- kod požara otvorenog prostora, a kada je zahvaćen veći kompleks sa otežanim pristupom i kada su ugroženi životi ljudi na teško pristupačnom mjestu

Korištenje opreme i vozila posebne namjene osigurava se na način da se poziva rukovoditelj stručnih službi poduzeća ili ustanove koja sa opremom raspolaže.

Poziv za pružanje ispomoći upućuje se putem Županijskog centra 112 Gospić.