



REPUBLIKA HRVATSKA

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE,

GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA

Dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić

KLASA: UP/I-352-05/26-01/77

URBROJ: 2125-06/1-26-4

Gospić, 13. kolovoza 2026. godine

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Ličko-senjske županije, OIB: 40774389207, temeljem članka 29. stavak 2. i članka 30. stavak 4. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19, 155/23 - Zakon), povodom zahtjeva nositelja zahvata HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektrolika Gospić, Lipovska 31, Gospić, OIB: 46830600751 za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat „Izgradnja kabelskog dalekovoda 10 (20) kV od TS 35/10 kV Perušić do naselja Klenovac, na lokaciji k.č.br. 3944, 6512/1, 6510, 6511, 6497/1 i 6498/2 k.o. Perušić, k.č.br. 232, 191, 125 i 154 k.o. Varoš, k.č.br. 2629/1, 2557/1 i 1783/1 k.o. Kvarte i k.č.br. 3184/2, 3184/1 i 3196 k.o. Studenci“ donosi

RJEŠENJE

- I. Planirani zahvat „Izgradnja kabelskog dalekovoda 10 (20) kV od TS 35/10 kV Perušić do naselja Klenovac, na lokaciji k.č.br. 3944, 6512/1, 6510, 6511, 6497/1 i 6498/2 k.o. Perušić, k.č.br. 232, 191, 125 i 154 k.o. Varoš, k.č.br. 2629/1, 2557/1 i 1783/1 k.o. Kvarte i k.č.br. 3184/2, 3184/1 i 3196 k.o. Studenci“, **prihvatljiv je za ekološku mrežu te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.**
- II. Ovo Rješenje izdaje se na rok od četiri (4) godine.
- III. Ovo Rješenje objavljuje se na službenim internetskim stranicama Ličko-senjske županije.

Obrazloženje

Nositelj zahvata HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektrolika Gospić, Lipovska 31, Gospić podnio je 20. svibnja 2026. godine, ovom Upravnom odjelu zahtjev za provedbu Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat „Izgradnja kabelskog dalekovoda 10 (20) kV od TS 35/10 kV Perušić do naselja Klenovac, na lokaciji k.č.br. 3944, 6512/1, 6510, 6511, 6497/1 i 6498/2 k.o. Perušić, k.č.br. 232, 191, 125 i 154 k.o. Varoš, k.č.br. 2629/1, 2557/1 i 1783/1 k.o. Kvarte i k.č.br. 3184/2, 3184/1 i 3196 k.o. Studenci“.

Sukladno dostavljenoj dokumentaciji u svrhu povećanja sigurnosti i pouzdanosti napajanja kupaca električnom energijom na području Općine Perušić potrebno je izgraditi predmetni 10 (20) kV kabelski dalekovod. Trasa kabelskog voda počinje u TS 35/10 kV Perušić (i vodnom polju Kvarte), izlazi na lokalnu cestu LC59062 kojom dolazi do kraja k.č.br. 6511 k.o. Perušić, nakon čega ide nerazvrstanim putem uz željeznicu do državne ceste D50. Projektirani vod nastavlja u sjevernom smjeru državne ceste D50 te dolazi do križanja s nerazvrstanom cestom u zapadnom smjeru k.č.br. 125 k.o. Varoš te istom dolazi do LC59055

k.č.br. 2557/1 k.o. Kvarte. Cestom LC59055 trasa nastavlja oko 4000 m do Klenovca gdje se na k.č.br. 3196 k.o. Studenci nalazi drveni stup SN nadzemne mreže. isti će se zamijeniti novim armirano betonskim stupom. Na navedenom stupu će doći do spoja projektiranog podzemnog voda s postojećim nadzemnim vodom DV 10 kV Kvarte. Ukupna duljina trase je oko 7500 m. Trajanje planiranog zahvata procijenjeno je na dva mjeseca u periodu kroz sljedeće dvije godine. Duž cijele trase kabeli će se položiti na posteljici od pijeska granulacije 0-4 mm, debljine minimalno 10 cm ispod i iznad kabela, a iznad kabele će se postaviti gal štitnici. Planirano je postavljanje upozoravajuće trake na dubini od 0,3 m od površine. Uzemljivači će biti linijski, izveden FeZn trakom duž cijele trase iznad kabelskih vodova. Na mjestima prekopa kabelska kanalizacija će se izvoditi od PEHD korugiranih dvoslojnih cijevi položenih na dno kanala u mršavnom betonu. U kabelskom kanalu će se duž cijele trase položiti jedna cijev za naknadno uvlačenje komunikacijskih vodova. Kabelska kanalizacija na preklopima prometnice će se postavljati okomito na os prometnice, a treba biti duža sa svake strane kolnika minimalno po 50 cm od širine kolnika.

Planirani zahvat nalazi se unutar područja ekološke mreže (Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže, „Narodne novine“, broj 80/19, 119/23, 87/25, 123/25), Područja očuvanja značajnog za ptice (POP) HR1000021 Lička krška polja i Područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2001012 Ličko polje.

Po zaprimljenom zahtjevu, sukladno odredbama članka 30. stavak 3. Zakona o zaštiti prirode, ovo tijelo je zatražilo i ishodilo je Prethodno mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, Zavod za zaštitu okoliša i prirode, (KLASA: 352-03/26-06/592, URBROJ: 517-08-3-1-2-26-2, od 10. srpnja 2026. godine), utvrđeno je da se planirani zahvat namjerava izvesti unutar postojeće kolničke konstrukcije i bankina postojeće prometnice, cijelim profilom trase. Obzirom na navedeno, lokacija zahvata ne predstavlja stanište pogodno za ciljne vrste ptica navedenog POP-a, kao ni područje rasprostranjenosti ciljnih stanišnih tipova i pogodna staništa ciljnih vrsta unutar POVSA, niti se radi o zahvatu koji može imati značajan negativan utjecaj na populacije ciljnih vrsta navedenih područja ekološke mreže.

S obzirom na navedeno, Prethodnom ocjenom isključuje se mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te se utvrđuje da je zahvat prihvatljiv i da nije potrebno provoditi Glavnu ocjenu zahvata, kako je navedeno u izreci ovog Rješenja.

Zahvat se nalazi unutar zaštićenog područja Značajnog krajobraza Risovac – Grabovača, sukladno Zakonu o zaštiti prirode. Prema dostavljenom mišljenju nadležnog Zavoda, za provedbu zahvata potrebno je ishoditi dopuštenje upravljača zaštićenog područja – Javne ustanove za upravljanje geomorfološkim spomenicima prirode Pećinski park Grabovača.

Temeljem članka 43. stavak 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19 i 155/23) ovo Rješenje se izdaje na rok od četiri (4) godine.

Temeljem članka 44. stavak 1. i 2. Zakona o zaštiti prirode ovo Rješenje se dostavlja Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije te Inspekciji zaštite prirode.

Sukladno članku 44. stavak 3. Zakona o zaštiti prirode ovo Rješenje se objavljuje na službenim internetskim stranicama Ličko-senjske županije.

Temeljem članka 9. stavak 2. točke 30. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“ br. 115/16, 114/22) oslobođeno od plaćanja upravne pristojbe.

Uputa o pravnom lijeku

Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb, u roku od 15 dana od dana dostave Rješenja.

Žalba se podnosi u tri primjerka neposredno ili putem pošte preporučeno Ličko-senjskoj županiji, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Dr. Franje Tuđmana 4, Gospić, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik kod ovog tijela. Na žalbu se ne plaća upravna pristojba temeljem Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“ br. 115/16, 114/22).

Stranka se može odreći prava na žalbu u pisanom obliku ili usmeno na zapisnik, od dana primitka prvostupanjskog rješenja do dana isteka roka za izjavljivanje žalbe. Stranka može odustati od žalbe sve do otpreme rješenja o žalbi.



Dostaviti:

- ① HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektrolika Gospić, Lipovska 31, 53000 Gospić
2. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb, elektroničkom poštom
3. Državni inspektorat, Inspekcija za zaštitu prirode, Kaniška 10, 53000 Gospić,
4. Pismohrana-ovdje.

Obavijestiti:

- Javne ustanove za upravljanje geomorfološkim spomenicima prirode Pećinski park Grabovača, Trg popa Marka Mesićan 2, 53202 Perušić, elektroničkom poštom