



REPUBLIKA HRVATSKA

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE,
GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA
Dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić

KLASA: UP/I-352-05/23-01/67

URBROJ: 2125-06-23-04

Gospić, 28. rujna 2023.

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Ličko-senjske županije, OIB 40774389207, temeljem članka 29. stavak 2. i članka 30. stavak 4. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19 - Zakon), povodom zahtjeva nositelja zahvata HEP ODS d.o.o., Elektrolika Gospić, Lipovska 31, Gospić, OIB 46830600751, za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat „Izgradnja RS Prizna“, donosi

RJEŠENJE

- I. Planirani zahvat „Izgradnja RS Prizna“, **prihvatljiv je za ekološku mrežu te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.**
- II. Ovo Rješenje izdaje se na rok od četiri (4) godine.
- III. Ovo Rješenje objavljuje se na službenim internetskim stranicama Ličko-senjske županije.

Obrazloženje

Nositelj zahvata, HEP ODS d.o.o., Elektrolika Gospić, Lipovska 31, Gospić, OIB 46830600751, podnio je 13. travnja 2023. godine, ovom Upravnom odjelu zahtjev za provedbu Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat: „Izgradnja RS Prizna“.

Sukladno dostavljenoj dokumentaciji, zahvatom je predviđena izgradnja nove transformatorske stanice koja je predviđena za preuzimanje električne energije od proizvođača. Transformatorska stanica je slobodnostojeća tipski kompaktan tvornički dogotovljen objekt tipa DTS 12 (24)-2x1000 izgrađen kao armiranobetonska građevina. Stanica ima dvije odvojene prostorije s metalnim dvokrilnim vratima koja služe za unos pojedinog energetskog transformatora te jednu prostoriju s metalnim jednokrilnim vratima. Objekt je sastavljen od dva osnovna dijela, armirano-betonsko kućište i armirano-betonski temelj u obliku kompaktne kade, tlocrtnih dimenzija 4,98 x 4,78 m. Dio temeljne kade pregrađen je armiranobetonskim zidovima visine 300mm s atestirano nepropusnim stijenama i predviđen je za prihvat ulja volumena 1m³. U podnoj ploči i zidovima izvode se projektirani otvori i profilacije. Sva armatura unutar elemenata međusobno je spojena varenjem. Na armaturu su također spojeni svi sidreni čelični elementi i čelična bravarija koja se ugrađuje pri betoniranju. Za vezu objekta na vanjski uzemljivač i međusobnu vezu kućišta i temelja na predviđenim mjestima ugrađena je čelična pomicana traka koja je spojena na armaturu. Vrata i ventilacijska žaluzina su od eloksiranog aluminija. Predmetna TS bit će locirana na budućoj k.č.br. 3721/4 k.o. Cesarica koja će biti formirana od k.č.br. 3721/1.

U predmetnom postupku, a temeljem članka 30. stavak 3. Zakona, ishođeno je Prethodno mišljenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Zavod za zaštitu okoliša i prirode, KLASA: 352-03/23-02/531, URBROJ: 517-12-2-3-2-23-2, od 27. rujna 2023. godine, kojim je

utvrđeno da se planirani zahvat nalazi unutar područja ekološke mreže (Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže, „Narodne novine“, br. 80/19), Područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS) HR5000022 Park prirode Velebit i Područja očuvanja značajnog za ptice (POP) HR1000022 Velebit.

Sukladno bazi podataka Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, na području zahvata rasprostranjen je ciljni stanišni tip 62A0 Istočno submediteranski suhi travnjaci. Provedbom zahvata doći će do njegovog gubitka, uslijed postavljanja planiranog objekta, od najviše 23,8 m². Uzimajući u obzir njegovu ukupnu površinu unutar POVS (27310 ha), može se isključiti mogućnost značajnog negativnog utjecaja na ciljni stanišni tip 62A0 navedenog POVS. Nadalje, područje planiranog zahvata predstavlja stanište pogodno za ciljne vrste POVS, crvenkrpica, kopnena kornjača, četveroprugi kravosas, veliki potkovnjak, mali potkovnjak, riđi šišmiš, veliki šišmiš, dugonogi šišmiš, oštromuhi šišmiš, dugokrili pršnjak i danja medonjica. Provedbom zahvata doći će do gubitka najviše 23,8 m² pogodnih staništa za navedene ciljne vrste. U odnosu na njihovu ukupnu zastupljenost unutar POVS (očuvano 51690 ha za ciljne vrste gmažova unutar POVS te pogodna staništa u zoni od najviše 160430 ha za danju medonjicu i 182850 ha za ciljne vrste šišmiša unutar POVS), mišljenja smo da provedba zahvata neće značajno utjecati na održavanje, odnosno postizanje ciljeva očuvanja POVS HR5000022 Park prirode Velebit.

Vezano uz utjecaj na ciljne vrste ptica POP HR1000022 Velebit područje zahvata predstavlja pogodno stanište za ciljne vrste POP HR1000022 Velebit koje su svojim ekološkim zahtjevima vezane uz otvorena staništa: jarebica kamenjarka, primorska trepteljka, ušara, eja strnjarica, suri orao, vrtna strnadica, crvenonoga vjetruša, rusi svračak, ševa krunica i pjegava grmuša. Provedbom zahvata doći će do gubitka najviše 23,8 m² pogodnih staništa za navedene ciljne vrste ptica. U odnosu na njihovu ukupnu zastupljenost unutar POP (65976 ha) smatramo da provedba zahvata neće značajno utjecati na održavanje, odnosno postizanje ciljeva očuvanja područja ekološke mreže POP HR1000022 Velebit propisanih Pravilnikom o ciljevima očuvanja i mjerama očuvanja ciljnih vrsta ptica u područjima ekološke mreže („Narodne novine“, broj 25/20, 38/20).

S obzirom na navedeno, Prethodnom ocjenom isključuje se mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cijelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže te smatramo da je zahvat prihvatljiv i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata kako je i navedeno u izreci ovog Rješenja.

Temeljem članka 43. stavak 1. Zakona o zaštiti prirode ovo Rješenje se izdaje na rok od četiri (4) godine.

Temeljem članka 44. stavak 1. i 2. Zakona o zaštiti prirode ovo Rješenje se dostavlja Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja te Inspekciji zaštite prirode.

Sukladno članku 44. stavak 3. Zakona o zaštiti prirode ovo Rješenje se objavljuje na službenim internetskim stranicama Ličko-senjske županije.

Temeljem članka 9. stavak 2. točke 30. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“ br. 115/16, 114/22) oslobođeno od plaćanja upravne pristojbe.

Uputa o pravnom lijeku

Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb, u roku od 15 dana od dana dostave Rješenja.

Žalba se podnosi u tri primjerka neposredno ili putem pošte ovom Upravnom odjelu, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik kod ovog tijela.



Dostaviti:

1. HEP ODS d.o.o., Elektrolika Gospić, Lipovska 31, 53 000 Gospić,
2. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80/3, 10000 Zagreb,
3. Državni inspektorat, Inspekcija za zaštitu prirode, Kaniška 10, 53000 Gospić,
4. Pismohrana-ovdje.

