



REPUBLIKA HRVATSKA

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE,  
GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA  
Dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić

KLASA: UP/I-351-01/22-01/02

URBROJ: 2125-06-22-02

Gospić, 24. studenog 2022.

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša L-SŽ, OIB: 40774389207, rješavajući po zahtjevu, podnositelja zahtjeva, DANKOM-PROJEKT d.o.o., OIB: 21218863018, za procjenom utjecaja zahvata na okoliš i prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat „Izgradnja biopročistača dječjeg vrtića Tratinčica Brinje na kat.čest.br.: 11/2, k.o. Brinje“, temeljem članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša (NN br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18 - Zakon), donosi:

### RJEŠENJE

- 1. Namjeravani zahvat** - „Izgradnja biopročistača dječjeg vrtića Tratinčica Brinje na kat.čest.br.: 11/2, k.o. Brinje“, **neće imati utjecaj na ekološku mrežu i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.**
- 2. Namjeravani zahvat** - „Izgradnja biopročistača dječjeg vrtića Tratinčica Brinje na kat.čest.br.: 11/2, k.o. Brinje“, **neće imati negativan utjecaj na okoliš te nije potrebno provesti postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš.**
3. Izgradnju biopročistača dječjeg vrtića Tratinčica Brinje na kat.čest.br.: 11/2, k.o. Brinje, potrebno je izvoditi prema Idejnom rješenju T.D. 09/22-IR, izrađenom od tvrtke DANKOM-PROJEKT d.o.o..
- 4. Ovo rješenje se ukida ukoliko nositelj zahvata u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne započne s izvođenjem radova na realizaciji zahvata.**
- 5. Važenje ovog Rješenja, na zahtjev nositelja zahvata može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano Rješenje.**
- 6. Ovo Rješenje objaviti će se na internetskim stranicama Ličko-senjske županije na propisan način.**

### Obrazloženje

Podnositelj zahtjeva, DANKOM-PROJEKT d.o.o., Kopolje 148, 53220 Otočac, OIB: 21218863018 (u daljnjem tekstu DANKOM-PROJEKT d.o.o.), zastupan po direktoru Danijelu Bilović, dipl.ing.građ., OIB: 07984270172, k.o. Kopolje 148, Otočac, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša (u daljnjem tekstu Upravni odjel), dostavio je 22. studenog 2022. godine zahtjev za provedbu postupka prihvatljivosti zahvata na ekološku mrežu i procjenu utjecaja zahvata na okoliš za zahvat „Izgradnja biopročistača dječjeg vrtića Tratinčica Brinje na kat.čest.br.: 11/2, k.o. Brinje“.

Uz predmetni Zahtjev priloženo je Idejno rješenje T.D. 09/22-IR iz studenog 2022., godine izrađeno od tvrtke DANKOM-PROJEKT d.o.o..

Projektom je planirana izgradnja biopročistača za potrebe postojeće zgrade i dogradnje dječjeg vrtića do 600 m<sup>2</sup> bruto građevinske površine, na k.č. br. 11/2, k.o. Brinje. Bruto površina dogradnje društvene građevine iznosi 133,6 m<sup>2</sup>. Projektirani biopročistač se nalazi na južnom dijelu predmetne katastarske čestice između postojeće zgrade dječjeg vrtića i planirane dogradnje zgrade. S obzirom na planirani broj djece predškolske dobi i odraslih osoba (ukupno 60) u prostoru vrtića izabrano je rješenje odvodnje i tretmana otpadnih voda. Planirana je izgradnja modularnog uređaja za tretman otpadnih voda BIO CROA630015, izrađenog od polietilena, rebraste pojačane

strukture, koji se sastoji od dijela predtretmana ukupnog volumena 7,5 m<sup>3</sup> i odjeljka oksidacije zapremine 7,5 m<sup>3</sup>. Unutar oksidacijskog dijela nalaze se 4 difuzora, kroz koje se raspršuje zrak unutar oksidacijskog odjeljka. U sklopu izgradnje biopročistača se planira izgradnja mastolova i pjeskolova za potrebe kuhinje vrtića, a izrađen je od linearnog polietilena, kao monoblok. Odvodnja građevine dječjeg vrtića priključiti će se na modularni uređaj za tretman otpadnih voda, a zatim na postojeći kolektor javne odvodnje.

Uvidom u predmetom dostavljenu dokumentaciju, Idejno rješenje T.D. 09/22-IR iz studenog 2022., godine izrađeno od tvrtke DANKOM-PROJEKT d.o.o. utvrđeno je da se planirani zahvat ne nalazi unutar područja ekološke mreže (Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže, NN 80/19). Obzirom na značajke zahvata isključuje se mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže te je zahvat prihvatljiv i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.

Također je utvrđeno da se predmetni zahvat ne nalazi na popisu zahvata iz PROLOGA I., II. i III. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14 i 3/17 - daljnjem tekstu Uredba) te smatramo da uz pridržavanje važećih propisa iz područja zaštite okoliša, voda i održivog gospodarenja otpadom, isti neće imati negativnih utjecaja na okoliš i nije potrebno provesti postupak ocjene o potrebi procjene niti procjene utjecaja zahvata na okoliš.

Sukladno članku 90. stavku 1., 2. i 3. Zakona Upravni odjel donio je ovo Rješenje.

Točka 1. ovog Rješenja temelji se na prethodnoj ocjeni ovog Upravnog odjela, kojom je zaključeno da predmetni zahvat neće imati negativan utjecaj na ekološku mrežu te nije potrebno provoditi Glavnu ocjenu.

Točka 2. ovog Rješenja temelji se na činjenici da se planirani zahvat ne nalazi u PRILOGU I, II i III Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN br. 61/2014 i 3/2017) te isti neće imati negativan utjecaj na okoliš i nije potrebno provesti postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, pa tako niti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš.

Točka 4. ovog Rješenja, rok važenja rješenja, propisana je sukladno članku 92. stavku 3. Zakona.

Točka 5. ovog Rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je sukladno članku 92. stavku 4. Zakona.

Točka 6. ovog Rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama L-SŽ utvrđena je temeljem članka 91. stavka 2. Zakona.

Slijedom navedenog može se zaključiti da predmetni zahvat neće imati negativnih utjecaja na okoliš niti na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže i **nije potrebno provesti postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, pa tako niti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš. Također nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu**, kako je i navedeno u izreci ovog rešenja.

#### Uputa o pravnom lijeku

Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb. Rok za izjavljivanje žalbe počinje teći osmog dana od dana objave Rješenja na internetskoj stranici L-SŽ.


Žalba se predaje u tri primjerka neposredno ili putem pošte ovom Upravnom odjelu, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik kod ovog tijela.

Prema Tar. br. 3. stavka 2. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (NN, br. 8/17-Uredba), na žalbu se plaća upravna pristojba od 50,00 kn.

Upravna pristojba naplaćena u iznosu od 70,00 kn sukladno Tar. br. 1. i 2. Uredbe.

Viši savjetnik za zaštitu okoliša i prirode

Jerko Kostelac, dipl.ing.



Dostaviti:

1. DANKOM-PROJEKT d.o.o., Kompolje 148, 53220 Otočac
2. Državni inspektorat, Inspekcija za zaštitu okoliša, Kaniška 10, 53000 Gospić
3. Pismohrana