



REPUBLIKA HRVATSKA

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE,
GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA
Dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić

KLASA: UP/I-352-05/22-01/123

URBROJ: 2125-06-22-04

Gospić, 29. prosinca 2022.

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Ličko-senjske županije, OIB 40774389207, temeljem članka 29. stavak 2. i članka 30. stavak 4. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19 - Zakon), povodom zahtjeva nositelja zahvata HEP ODS d.o.o., Elektolika Gospić, Lipovska 31, Gospić, OIB 46830600751, za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat „Transformatorska stanica KTS 10(20)/0,4 kV Perušić 7 i priključni 10(20)kV kabelski dalekovod“, donosi

RJEŠENJE

- I. Planirani zahvat „Transformatorska stanica KTS 10(20)/0,4 kV Perušić 7 i priključni 10(20)kV kabelski dalekovod“, **prihvatljiv je za ekološku mrežu, te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.**
- II. Ovo Rješenje izdaje se na rok od četiri (4) godine.
- III. Ovo Rješenje objavljuje se na službenim internetskim stranicama Ličko-senjske županije.

Obrazloženje

HEP ODS d.o.o., Elektolika Gospić, Lipovska 31, Gospić, OIB 46830600751, podnio je 31. kolovoza 2022. godine, ovom Upravnom odjelu zahtjev za provedbu Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat: „Transformatorska stanica KTS 10(20)/0,4 kV Perušić 7 i priključni 10(20)kV kabelski dalekovod“.

Sukladno dostavljenoj dokumentaciji, zahvatom je predviđena izgradnja nove transformatorske stanice KTS 10(20)/0,4 kV Perušić 7 koja će zamijeniti postojeću transformatorsku stanicu STS 10/0,4 kV Perušić 4, a sve kao dio pripreme za prelazak na pogonski napon 20 kV na području naselja Karaula općine Perušić (k.č.br. 3885, 6512/1, 6510, 6511 k.o. Perušić). Postojeću transformatorsku stanicu STS Perušić 4 će se zbog dotrajalosti i istrošenosti demontirati, a u blizini njezine lokacije izgraditi će se nova KTS Perušić 7. Građevina transformatorske stanice bit će izvedena kao tipska kompaktna, montažna, armiranobetonska kućica, izgrađena od gotovih elemenata. Tlocrtna veličina građevine je 4,14 x 2,10m. Trasa priključenog dalekovoda sastoji se od podzemnog dijela trase duljine oko 700 m. Trasa podzemnog kabelskog dalekovoda vodi se uz cestu preko k.č.br. 6512/1 k.o. Perušić, a zatim uz pristupnu cestu pored željezničke pruge na k.č.br. 6510 i 6511 k.o. Perušić do buduće transformatorske stanice KTS Perušić 7. Završna točka podzemnog kabelskog dalekovoda je u novoj transformatorskoj stanici KTS Perušić 7 na k.č.br. 3885 k.o. Perušić. Dubina polaganja predmetnog kabela, odnosno rova, iznosi 1 m. U slučaju prijelaza kabela ispod važnih prometnica na kojima se ne smije ometati promet te željezničke pruge obavlja se bušenje s naknadnim povlačenjem kabela kroz cijev. Trajanje planiranog zahvata iznosi dva mjeseca, a zahvat se planira provesti u periodu kroz sljedeće dvije godine.

U predmetnom postupku, a temeljem članka 30. stavak 3. Zakona, ishođeno je Prethodno mišljenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Zavod za zaštitu okoliša i prirode, KLASA: 352-03/22-02/845, URBROJ: 517-12-2-3-2-22-2, od 22. prosinca 2022. godine, kojim je utvrđeno da se planirani zahvat djelomično nalazi unutar područja ekološke mreže (Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže, „Narodne novine“, br. 80/19), Područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS) „HR2001012 Ličko polje“ i Područja očuvanja značajnog za ptice (POP) „HR1000021 Lička krška polja“.

Sukladno bazi podataka Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, na području planirane transformatorske stanice koja se nalazi unutar POVS i POP, nisu rasprostranjeni ciljni stanišni tipovi POVS HR2001012 Ličko polje te lokacija ne predstavlja pogodno stanište za ciljne vrste navedenog POVS i POP.

S obzirom na navedeno, Prethodnom ocjenom zahvata isključuje se mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže te smatramo da je zahvat prihvatljiv i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata kako je i navedeno u izreci ovog Rješenja.

Temeljem članka 43. stavak 1. Zakona o zaštiti prirode ovo Rješenje se izdaje na rok od četiri (4) godine.

Temeljem članka 44. stavak 1. i 2. Zakona o zaštiti prirode ovo Rješenje se dostavlja Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja te Inspekciji zaštite prirode.

Sukladno članku 44. stavak 3. Zakona o zaštiti prirode ovo Rješenje se objavljuje na službenim internetskim stranicama Ličko-senjske županije.

Temeljem članka 9. stavak 2. točke 30. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“ br. 115/16) oslobođeno od plaćanja upravne pristojbe.

Uputa o pravnom lijeku

Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb, u roku od 15 dana od dana dostave Rješenja.

Žalba se podnosi u tri primjerka neposredno ili putem pošte ovom Upravnom odjelu, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik kod ovog tijela. Rok za izjavljivanje žalbe počinje teći osmog dana od dana objave ovog Rješenja na internetskoj stranici.

Prema Tar. br. 3. stavka 2. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (NN, br. 92/21, 93/21 i 95/21-Uredba), na žalbu se plaća upravna pristojba od 50,00 kn.



Dostaviti:

1. HEP ODS d.o.o., Elektolika Gospić, Lipovska 31, 53000 Gospić,
2. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80/3, 10000 Zagreb,
3. Državni inspektorat, Inspekcija za zaštitu prirode, Kaniška 10, 53000 Gospić,
4. Pismohrana-ovdje.