



REPUBLIKA HRVATSKA

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE,  
GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA  
Dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić

KLASA: UP/I-352-05/25-01/123

URBROJ: 2125-06-01/2-25-4

Gospić, 8. rujna 2025.

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Ličko-senjske županije, OIB 40774389207, temeljem članka 29. stavak 2. i članka 30. stavak 4. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19 - Zakon), povodom zahtjeva nositelja zahvata HEP-ODS d.o.o., Elektrolika Gospić, Lipovska 31, Gospić, OIB 46830600751, za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat „Izgradnja 20 kV kabelskog dalekovoda cesta Hrmatine-Trbušnjak“, donosi

### RJEŠENJE

- I. Planirani zahvat „Izgradnja 20 kV kabelskog dalekovoda cesta Hrmatine-Trbušnjak“, **prihvatljiv je za ekološku mrežu te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.**
- II. Ovo Rješenje izdaje se na rok od četiri (4) godine.
- III. Ovo Rješenje objavljuje se na službenim internetskim stranicama Ličko-senjske županije.

### Obrazloženje

Nositelj zahvata, HEP-ODS d.o.o., Elektrolika Gospić, Lipovska 31, Gospić, OIB 46830600751, podnio je 8. srpnja 2025. godine, ovom Upravnom odjelu zahtjev za provedbu Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat: „Izgradnja 20 kV kabelskog dalekovoda cesta Hrmatine-Trbušnjak“.

Sukladno dostavljenoj dokumentaciji, zahvatom će se izgraditi 20 kV kabelski dalekovod (DV) kojim će se omogućiti elektroenergetsko povezivanje grada Senja na buduću transformatorsku stanicu (TS) 110/20 kV Senj. Projektirana građevina sastojat će se od tri 20 kV kabelska DV položena paralelno u duljinu trase od 7,6 km, širine kanala 1 m. Početna točka izgradnje DV je križanje rekonstruirane ceste Hrmatine prema naselju Trbušnjak, gdje se predmetni kabelski DV spaja na kabelski dalekovod koji će biti realiziran tijekom buduće rekonstrukcije ceste Hrmatine. Krajnja točka kabelskog DV je postojeća KTS 20/0,4 kV Trbušnjak 3.

U predmetnom postupku, a temeljem članka 30. stavak 3. Zakona, ishođeno je Prethodno mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, Zavod za zaštitu okoliša i prirode, KLASA: 352-03/25-06/731, URBROJ: 517-08-3-2-25-2, od 4. rujna 2025. godine, kojim je utvrđeno da se planirani zahvat nalazi u duljini trase od 6,61 km unutar područja ekološke mreže (Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže, „Narodne novine“, br. 80/19, 119/23), Posebnog područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (PPOVS) HR5000022 Park prirode Velebit i Područja očuvanja značajnog za ptice (POP) HR1000022 Velebit.

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju i dostupne podloge, utvrđeno je da se planirani zahvat namjerava izvesti unutar postojeće količine konstrukcije i bankine postojeće prometnice,

cijelim profilom trase. S obzirom na navedeno, lokacija zahvata ne predstavlja stanište pogodno za ciljne vrste ptica navedenog POP-a, kao ni područje rasprostranjenosti ciljnih stanišnih tipova i pogodno stanište ciljnih vrsta unutar navedenog PPOVS-a, niti se radi o zahvatu koji može imati značajan negativan utjecaj na populacije ciljnih vrsta navedenih područja ekološke mreže.

S obzirom na navedeno, Prethodnom ocjenom isključuje se mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže te smatramo da je zahvat prihvatljiv i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata kako je i navedeno u izreci ovog Rješenja.

Temeljem članka 43. stavak 1. Zakona o zaštiti prirode ovo Rješenje se izdaje na rok od četiri (4) godine.

Temeljem članka 44. stavak 1. i 2. Zakona o zaštiti prirode ovo Rješenje se dostavlja Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije te Inspekciji zaštite prirode.

Sukladno članku 44. stavak 3. Zakona o zaštiti prirode ovo Rješenje se objavljuje na službenim internetskim stranicama Ličko-senjske županije.

Temeljem članka 9. stavak 2. točke 30. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“ br. 115/16, 114/22) oslobođeno od plaćanja upravne pristojbe.

### Uputa o pravnom lijeku

Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb, u roku od 15 dana od dana dostave Rješenja.

Žalba se podnosi u tri primjerka neposredno ili putem pošte preporučeno Ličko-senjskoj županiji, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Dr. Franje Tuđmana 4, Gospić, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik kod ovog tijela. Na žalbu se ne plaća upravna pristojba temeljem Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“ br. 115/16, 114/22).

Stranka se može odreći prava na žalbu u pisanom obliku ili usmeno na zapisnik, od dana primitka prvostupanjskog rješenja do dana isteka roka za izjavljivanje žalbe. Stranka može odustati od žalbe sve do otpreme rješenja o žalbi.

Viši savjetnik-specijalist  
za zaštitu okoliša i prirode  
Jadranka Pejnović, prof.



#### Dostaviti:

1. HEP-ODS d.o.o., Elektrolika Gospić, Lipovska 31, 53 000 Gospić,
2. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80/3, 10000 Zagreb,
3. Državni inspektorat, Inspekcija za zaštitu prirode, Kaniška 10, 53000 Gospić,
4. Pismohrana-ovdje.