



REPUBLIKA HRVATSKA

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE,
GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA
Dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić

KLASA: UP/I-352-05/23-01/18

URBROJ: 2125-06-23-04

Gospić, 2.lipnja 2023.

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Ličko-senjske županije, OIB 40774389207, temeljem članka 29. stavak 2. i članka 30. stavak 4. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19 - Zakon), a povodom zahtjeva nositelja zahvata HEP ODS d.o.o., Elektrolika Gospić, Lipovska 31, Gospić OIB 46830600751, za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat „Izgradnja 20 kV kablenskog dalekovoda Starčević Pod-Borovac Pod“, donosi

RJEŠENJE

- I. Planirani zahvat „Izgradnja 20 kV kablenskog dalekovoda Starčević Pod-Borovac Pod“, **prihvatljiv je za ekološku mrežu te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.**
- II. Ovo Rješenje izdaje se na rok od četiri (4) godine.
- III. Ovo Rješenje objavljuje se na službenim internetskim stranicama Ličko-senjske županije.

Obrazloženje

Nositelj zahvata, HEP ODS d.o.o., Elektrolika Gospić, Lipovska 31, Gospić OIB 46830600751, podnio je 2. veljače 2023. godine, ovom Upravnom odjelu zahtjev za provedbu Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat: „Izgradnja 20 kV kablenskog dalekovoda Starčević Pod-Borovac Pod“.

Sukladno dostavljenoj dokumentaciji, zahvatom je planirana izgradnja novog priključnog 20 kV kablenskog dalekovoda. Trasa kablenskog voda počinje na postojećoj transformatorskoj stanici STS 20/0,4 kV Starčević Pod, izlazit će na obližnji makadamski put, uz kojeg će nastavljati u smjeru sjevera kroz k.č.br. 442/1, 358, 345, 334, 330 k.o. Prizna i k.č.br. 1565, 1566 i 1418 k.o. Jablanac sve do projektiranog betonskog stupa koji je ujedno i mjesto spoja podzemnog i nadzemnog projektiranog voda. Dubina kablenskog rova iznosit će 0,8 m, dno rova se treba očistiti i izravnati. Na dno će se postaviti sloj usitnjene zemlje ili pijeska debljine 10 cm. Zatrpavanje kabla obavljat će se otkopom tako da se prvo baca rastresito zemljište bez primjesa kamena ili sl. Zatrpavanje treba obaviti po slojevima od 20 cm s pažljivim nabijanjem. Spoj priključnog SN voda na buduću STS Borovac Pod odradit će se nadzemnim vodom duljine 15 m. Izgradnja nove transformatorske stanice STS 20/0,4 kV Borovac Pod nije predmet ovog zadatka.

U predmetnom postupku, a temeljem članka 30. stavak 3. Zakona, ishodišno je Prethodno mišljenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Zavod za zaštitu okoliša i prirode, KLASA: 352-03/23-02/151, URBROJ: 517-12-2-3-2-23-2, od 25. svibnja 2023. godine, kojim je utvrđeno da se planirani zahvat nalazi unutar područja ekološke mreže (Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže, „Narodne

novine“, br. 80/19), Područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS) HR500022 Park prirode Velebit i Područja očuvanja značajnog za ptice (POP) HR100022 Velebit.

S obzirom na to da se radi o polaganju podzemnog voda čija trasa prolazi uz makadamski put neće doći do gubitka ciljnih stanišnih tipova niti staništa pogodnih za ciljne vrste navedenih područja ekološke mreže, te se Prethodnom ocjenom zahvata može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže te smatramo da je ovaj zahvat prihvatljiv i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.

S obzirom na navedeno, Prethodnom ocjenom isključuje se mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže te smatramo da je zahvat prihvatljiv i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata kako je i navedeno u izreci ovog Rješenja.

Temeljem članka 43. stavak 1. Zakona o zaštiti prirode ovo Rješenje se izdaje na rok od četiri (4) godine.

Temeljem članka 44. stavak 1. i 2. Zakona o zaštiti prirode ovo Rješenje se dostavlja Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja te Inspekciji zaštite prirode.

Sukladno članku 44. stavak 3. Zakona o zaštiti prirode ovo Rješenje se objavljuje na službenim internetskim stranicama Ličko-senjske županije.

Temeljem članka 9. stavak 2. točke 30. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“ br. 115/16, 114/22) oslobođeno od plaćanja upravne pristojbe.

Uputa o pravnom lijeku

Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb, u roku od 15 dana od dana dostave Rješenja.

Žalba se podnosi u tri primjerka neposredno ili putem pošte ovom Upravnom odjelu, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik kod ovog tijela. Rok za izjavljivanje žalbe počinje teći osmog dana od dana objave ovog Rješenja na internetskoj stranici.

Prema Tar. br. 3. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (NN, br.156/22-Uredba), na žalbu se plaća upravna pristojba od 6,64 eura.



Dostaviti:

1. HEP ODS d.o.o., Elektrolika Gospić, Lipovska 31, 53000 Gospić,
2. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80/3, 10000 Zagreb,
3. Državni inspektorat, Inspekcija za zaštitu prirode, Kaniška 10, 53000 Gospić,
4. Pismohrana-ovdje.