



REPUBLIKA HRVATSKA

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE,
GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA
Dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić

KLASA: UP/I-352-05/24-01/180

URBROJ: 2125-06-01/2-24-4

Gospić, 25. studenoga 2024.

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Ličko-senjske županije, OIB 40774389207, temeljem članka 29. stavak 2. i članka 30. stavak 4. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19 - Zakon), povodom zahtjeva nositelja zahvata HEP ODS d.o.o., Ulica Grada Vukovara 37, Zagreb, OIB 46830600751, za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat „Izgradnja transformatorske stanice KTS 10(20)/0,4 kV Zamost 2 i priključni 10(20) kV dalekovod“, donosi

RJEŠENJE

- I. Planirani zahvat „Izgradnja transformatorske stanice KTS 10(20)/0,4 kV Zamost 2 i priključni 10(20) kV dalekovod“, **prihvatljiv je za ekološku mrežu te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.**
- II. Ovo Rješenje izdaje se na rok od četiri (4) godine.
- III. Ovo Rješenje objavljuje se na službenim internetskim stranicama Ličko-senjske županije.

Obrazloženje

Nositelj zahvata, HEP ODS d.o.o., Ulica Grada Vukovara 37, Zagreb, OIB 46830600751, podnio je 8. listopada 2024. godine, ovom Upravnom odjelu zahtjev za provedbu Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat: „Izgradnja transformatorske stanice KTS 10(20)/0,4 kV Zamost 2 i priključni 10(20) kV dalekovod“.

Sukladno dostavljenoj dokumentaciji, predmetni zahvat je izgradnja nove transformatorske stanice na k.č.br. 86 k.o. Kosinji i priključnog 10(20) kV kablenskog dalekovoda na dijelu k.č.br. 86, 270, 259/2, 259/9 i 250/2 sve k.o. Kosinji, k.č.br. 999/6, 6541/8, 6541/1, 6559/2, 6559/1, 6560 i 990/2 sve k.o. Donji Kosinji te k.č.br. 3834/1, 1/1, 3772/2 i 3772/7 sve k.o. Lipovo polje. Projektirana transformatorska stanica biti će izvedena kao kompaktna betonska zgrada, tip KS 12(24)-1x630(1000) širine 414 cm, dubine 210 cm i visine 287 cm, katnosti P, sveukupne površine prizemlja 8,69 m² te visine krovnog vijenca 0,50 m. Priključni dalekovodi ukupne duljine cca 2300 m izvest će se najvećim dijelom podzemno uz postojeće prometnice, dok će se prijelaz trase preko rijeke Like izvesti nadzemno između dva nova čelično-rešetkasta stupa 10(20) kV nadzemnim vodovima tipa Al/Če 95/15 na k.č.br. 990/2 k.o. Donji Kosinji i 3092/7 k.o. Kosinji. Dodatni novi betonski stup s rastavljačem i dodatnom opremom u svrhu izvedbe podzemnog kablenskog odcjepa s postojećeg nadzemnog dalekovoda ugradit će se na k.č.br. 6559/1 k.o. Donji Kosinji. Kabeli se polažu na dubini od 0,8 m, osim na križanju s kolničkim površinama gdje se polažu na dubini od 1,2 m i treba ih provući kroz odgovarajuće ubetonirane cijevi.

U predmetnom postupku, a temeljem članka 30. stavak 3. Zakona, ishodeno je Prethodno mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, Zavod za zaštitu okoliša i prirode,

KLASA: 352-03/24-02/1173, URBROJ: 517-12-2-3-2-24-2, od 21. studenog 2024. godine, kojim je utvrđeno da se planirani zahvat dijelom koji prolazi rijeku Liku (duljine otprilike 530 m) nalazi se unutar područja ekološke mreže (Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže, „Narodne novine“, br. 80/19, 119/23), Područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2001012 Ličko polje i Područja očuvanja značajnog za ptice (POP) HR1000021 Lička krška polja.

Sukladno bazi podataka Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, područje zahvata na kojem se polaže podzemni kabel i postavljaju čelično-rešetkasti stupovi obuhvaća staništa pogodna za ciljne vrste predmetnih područja ekološke mreže vezane uz otvorena staništa: ušara, zmijar, eja strnjarica, eja livadarka, pjegava grmuša, crvenonoga vjetruša, rusi svračak, sivi svračak i ševa krunica. Dodatno, dio zahvata koji prelazi rijeku Liku potencijalno obuhvaća i priobalna vlažna staništa pogodna za ciljne vrste vodomar, vidra i veliki vodenjak. Provedbom zahvata, odnosno postavljanjem čelično rešetkastih stupova doći će do trajnog gubitka od oko 0,001 do oko 0,002 ha staništa pogodnog za navedene ciljne vrste. Ostala staništa na kojima se polaže podzemni kabel obnovit će se nakon provedbe zahvata. S obzirom na ukupnu zastupljenost staništa pogodnih za navedene vrste na navedenom području ekološke mreže (od 891 ha do 60484 ha) može se isključiti mogućnost značajnog negativnog utjecaja provedbe zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost navedenih područja ekološke mreže. Vezano uz kumulativni utjecaj, provedbom planiranog zahvata može se isključiti i mogućnost značajnog negativnog kumulativnog utjecaja predmetnog zahvata s već provedenim i odobrenim zahvatima, uslijed gubitka staništa pogodnih za ciljne vrste navedenog područja ekološke mreže.

S obzirom na navedeno, Prethodnom ocjenom isključuje se mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže te smatramo da je zahvat prihvatljiv i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata kako je i navedeno u izreci ovog Rješenja.

Temeljem članka 43. stavak 1. Zakona o zaštiti prirode ovo Rješenje se izdaje na rok od četiri (4) godine.

Temeljem članka 44. stavak 1. i 2. Zakona o zaštiti prirode ovo Rješenje se dostavlja Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije te Inspekciji zaštite prirode.

Sukladno članku 44. stavak 3. Zakona o zaštiti prirode ovo Rješenje se objavljuje na službenim internetskim stranicama Ličko-senjske županije.

Temeljem članka 9. stavak 2. točke 30. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“ br. 115/16, 114/22) oslobođeno od plaćanja upravne pristojbe.

Uputa o pravnom lijeku

Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb, u roku od 15 dana od dana dostave Rješenja.

Žalba se podnosi u tri primjerka neposredno ili putem pošte preporučeno Ličko-senjskoj županiji, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Dr. Franje Tuđmana 4, Gospić, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik kod ovog tijela. Na žalbu se ne plaća upravna pristojba temeljem Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“ br. 115/16, 114/22).

Stranka se može odreći prava na žalbu u pisanom obliku ili usmeno na zapisnik, od dana primitka prvostupanjskog rješenja do dana isteka roka za izjavljivanje žalbe. Stranka može odustati od žalbe sve do otpreme rješenja o žalbi.



Viši savjetnik-specijalist
za zaštitu okoliša i prirode

Jadranka Pejnović, prof.

Dostaviti:

1. PROMPT PROJEKTIRANJE d.o.o., Tomislavova 9, 10 000 Zagreb (za HEP ODS d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb),
2. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80/3, 10000 Zagreb,
3. Državni inspektorat, Inspekcija za zaštitu prirode, Kaniška 10, 53000 Gospić,
4. Pismohrana-ovdje.