



REPUBLIKA HRVATSKA

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE,

GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA

Dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić

KLASA: UP/I-352-05/23-01/19

URBROJ: 2125-06-23-04

Gospić, 7. lipnja 2023.

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Ličko-senjske županije, OIB 40774389207, temeljem članka 29. stavak 2. i članka 30. stavak 4. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19 - Zakon), povodom zahtjeva nositelja zahvata HEP ODS d.o.o., Elektrolika Gospić, Lipovska 31, Gospić, OIB 46830600751, za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat „Transformatorska stanica STS 20/0,4 kV Borovac Pod i niskonaponska mreža“, donosi

RJEŠENJE

- I. Planirani zahvat „Transformatorska stanica STS 20/0,4 kV Borovac Pod i niskonaponska mreža“, uz primjenu tehničkih rješenja za zaštitu ptica od strujnog udara na elektroenergetskim objektima, **prihvatljiv je za ekološku mrežu te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.**
- II. Ovo Rješenje izdaje se na rok od četiri (4) godine.
- III. Ovo Rješenje objavljuje se na službenim internetskim stranicama Ličko-senjske županije.

Obrazloženje

Nositelj zahvata, HEP ODS d.o.o., Elektrolika Gospić, Lipovska 31, Gospić, OIB 46830600751, podnio je 20. veljače 2023. godine, ovom Upravnom odjelu zahtjev za provedbu Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat: „Transformatorska stanica STS 20/0,4 kV Borovac Pod i niskonaponska mreža“.

Sukladno dostavljenoj dokumentaciji, zahvatom je planirana izgradnja transformatorske stanice STS Borovac Pod koja će biti smještena na k.č.br. 1418 k.o. Jablanac, neposredno uz nerazvrstani put. Visina građevine iznositi će 7,85 m, a tlocrtne dimenzije temelja iznositi će 2 x 2 m, uz dubinu ukopavanja od 1,5 do 2 m. S jedne strane, položiti će se niskonaponski kablanski vod (zapadno od projektirane STS Borovac Pod) do prvog projektiranog samostojećeg priključno mjernog ormarića na k.č.br. 1418 k.o. Jablanac. S druge strane položiti će se niskonaponski kablanski vod, istočno od projektirane STS Borovac Pod do drugog projektiranog samostojećeg priključno mjernog ormarića na k.č.br. 1574 k.o. Jablanac. Duljina trase NN kabela iznositi će 360 m. Dubina kablanskog rova iznositi će 0,8 m. Na dno će se postaviti sloj usitnjene zemlje ili pijeska debljine 10cm. Zatrpavanje kabla obavljati će se otkopom tako da se prvo baca rastresito zemljište bez primjesa kamena ili sl. Zatrpavanje treba obaviti po slojevima od 20 cm s pažljivim nabijanjem.

U predmetnom postupku, a temeljem članka 30. stavak 3. Zakona, ishodeno je Prethodno mišljenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Zavod za zaštitu okoliša i prirode, KLASA: 352-03/23-02/152, URBROJ: 517-12-2-3-2-23-2, od 25. svibnja 2023. godine, kojim je utvrđeno da se planirani zahvat nalazi unutar područja ekološke mreže (Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže, „Narodne

novine", br. 80/19), Područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS) HR5000022 Park prirode Velebit i Područja očuvanja značajnog za ptice (POP) HR1000022 Velebit.

U cilju eliminiranja stradanja ptica na elektroenergetskim objektima, a posebice ptica koje imaju veliki raspon krila te su stoga u većoj opasnosti od strujnog udara na tim objektima potrebno je tehničko rješenje izvesti na način da se ptice zaštite od strujnog udara.

Republika Hrvatska stranka je Konvencije o zaštiti europskih divljih vrsta i prirodnih staništa od 2000. Godine (zakon o potvrđivanju Konvencije o zaštiti europskih divljih vrsta i prirodnih staništa-Bernska konvencija), Narodne novine –Međunarodni ugovori, br. 6/00). U preporuci stalnog odbora Bernske konvencije br. 110 (2004.) o smanjivanju negativnih utjecaja nadzemnih vodova na ptice analizirana su tehnička rješenja koja su i opisana u članku „Prilog tipizaciji tehničkih rješenja za zaštitu ptica i malih životinja na srednjenaponskim elektroenergetskim postrojenjima“ (J. Bošnjak, M. Vranić, Ekologija, <http://encron.hr/wp-content/uploads/2016/09/Prilog-tipizaciji-tehni%C4%8Dkih-rje%C5%A1enja-za-za%C5%A1titu-ptica-i-malih-%C5%BEivotinja-na-srednjenaponskim-elektroenergetskim-postrojenjima.pdf>).

Republika Hrvatska stranka je i Konvencije o zaštiti migratornih vrsta divljih životinja od 2000. Godine (Zakon o potvrđivanju konvencije o zaštiti migratornih vrsta divljih životinja (Bonnska konvencija), Narodne novine-Međunarodni ugovor, br. 6/00). Potrebno je slijediti upute Bonnske konvencije o izbjegavanju ili ublažavanju utjecaja električnih vodova na migratorne vrste ptica, opisane u dokumentu „Guidelines on How to Avoid or Mitigate Impact of Electricity Power Grids on Migratory Bird sin the African-Eurasian Region“ (Prinsen, H.A.M., Smallie, J.J., Boere, G.C.& Pires, N. (Compilers); AEW Conservation Guidelines No. 14, CMS Technical Series No. 29, AEW Technical Series No. 50, CMS Raptors MOU Technical Series No. 3, Bonn, Germany, 2012., http://www.unepaewa.org/sites/default/files/publication/ts50_electr_03_122014.pdf).

Sukladno bazi podataka Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, na području zahvata nisu rasprostranjeni ciljni stanišni tipovi. S obzirom na tip zahvata, njegovom provedbom neće doći do gubitka pogodnih staništa za ciljne vrste predmetnih područja ekološke mreže te se Prethodnom ocjenom isključuje mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže te smatramo da je zahvat prihvatljiv i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata kako je i navedeno u izreci ovog Rješenja.

Temeljem članka 43. stavak 1. Zakona o zaštiti prirode ovo Rješenje se izdaje na rok od četiri (4) godine.

Temeljem članka 44. stavak 1. i 2. Zakona o zaštiti prirode ovo Rješenje se dostavlja Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja te Inspekciji zaštite prirode.

Sukladno članku 44. stavak 3. Zakona o zaštiti prirode ovo Rješenje se objavljuje na službenim internetskim stranicama Ličko-senjske županije.

Temeljem članka 9. stavak 2. točke 30. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“ br. 115/16, 114/22) oslobođeno od plaćanja upravne pristojbe.

Uputa o pravnom lijeku

Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb, u roku od 15 dana od dana dostave Rješenja.

Žalba se podnosi u tri primjerka neposredno ili putem pošte ovom Upravnom odjelu, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik kod ovog tijela. Rok za izjavljivanje žalbe počinje teći osmog dana od dana objave ovog Rješenja na internetskoj stranici.

Prema Tar. br. 3. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (NN, br.156/22-Uredba), na žalbu se plaća upravna pristojba od 6,64 eura.



Dostaviti:

1. HEP ODS d.o.o., Elektrolika Gospić, Lipovska 31, 53 000 Gospić,
2. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80/3, 10000 Zagreb,
3. Državni inspektorat, Inspekcija za zaštitu prirode, Kaniška 10, 53000 Gospić,
4. Pismohrana-ovdje.

