



REPUBLIKA HRVATSKA

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE,
GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA
Dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić

KLASA: UP/I-352-05/25-01/29

URBROJ: 2125-06-01/2-25-4

Gospić, 7. travnja 2025.

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Ličko-senjske županije, OIB 40774389207, temeljem članka 29. stavak 2. i članka 30. stavak 4. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19 - Zakon), povodom podnesenog zahtjeva od strane tvrtke PGT Škunca d.o.o., Samoborska cesta 147, Zagreb, OIB 13759281212, za nositelja zahvata HEP ODS d.o.o., Elektrolika Gospić, Lipovska 31, Gospić, OIB 46830600751 za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat „Izgradnja transformatorske stanice KTS 10 (20)/0,4 kV Grudani i priključnog 10(20) kV kabelskog dalekovoda na lokaciji k.č.br. 5315, 5418 i 5419 k.o. Sveti Rok“, donosi

RJEŠENJE

- I. Planirani zahvat „Izgradnja transformatorske stanice KTS 10 (20)/0,4 kV Grudani i priključnog 10(20) kV kabelskog dalekovoda na lokaciji k.č.br. 5315, 5418 i 5419 k.o. Sveti Rok“, **prihvatljiv je za ekološku mrežu te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.**
- II. Ovo Rješenje izdaje se na rok od četiri (4) godine.
- III. Ovo Rješenje objavljuje se na službenim internetskim stranicama Ličko-senjske županije.

Obrazloženje

Tvrtka PGT Škunca d.o.o., Samoborska cesta 147, Zagreb, OIB 13759281212, za nositelja zahvata HEP ODS d.o.o., Elektrolika Gospić, Lipovska 31, Gospić, OIB 46830600751, podnijela je 24. veljače 2025. godine, ovom Upravnom odjelu zahtjev za provedbu Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat: „Izgradnja transformatorske stanice KTS 10 (20)/0,4 kV Grudani i priključnog 10(20) kV kabelskog dalekovoda na lokaciji k.č.br. 5315, 5418 i 5419 k.o. Sveti Rok“.

Sukladno dostavljenoj dokumentaciji, planirana je izgradnja transformatorske stanice na k.č.br. 5315 k.o. Sveti Rok površine 50 m². Kabelski vodovi polagat će se po postojećim građevinskim česticama. Duljina trase podzemnog voda iznosi oko 85 m².

U predmetnom postupku, a temeljem članka 30. stavak 3. Zakona, ishodeno je Prethodno mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, Zavod za zaštitu okoliša i prirode, KLASA: 352-03/25-06/229, URBROJ: 517-08-3-2-1-25-2, od 1. travnja 2025. godine, kojim je utvrđeno da se planirani zahvat nalazi unutar područja ekološke mreže (Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže, „Narodne novine“, br. 80/19, 119/23), Posebnog područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (PPOVS) HR5000022 Park prirode Velebit i Područja očuvanja značajnog za ptice (POP) HR1000022 Velebit.

Sukladno bazi podataka Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, Zavoda za zaštitu okoliša i prirode, na području zahvata rasprostranjen je ciljni stanišni tip navedenog PPOVS

62A0 Istočnosubmediteranski suhi travnjaci (*Scorzoneretalia villosae*), te lokacija predstavlja stanište pogodno za ciljne vrste navedenog POP i PPOVS koje nastanjuju travnjačka staništa, zemljišta u zarastanju ili imaju široke ekološke zahtjeve (primjerice leganj i zmijar te ciljne vrste šišmiša, velikih zvjери i leptir danja medonjica). Provedbom ovog zahvata doći će do gubitka najviše 0,005 ha pogodnih staništa navedenih ciljnih vrsta i ciljnog stanišnog tipa. Uzimajući u obzir ukupnu rasprostranjenost staništa pogodnih za pojedine navedene ciljne vrste (27310 ha površine ciljnog stanišnog tipa 62A0, pogodna staništa za danju medonjicu u zoni od 160430 ha, a za ciljne vrste šišmiša i velikih zvjери u zoni od 182850 ha unutar PPOVS te za ptice između 49720 i 86970 ha unutar POP), smatramo da se može isključiti mogućnost značajnog negativnog utjecaja provedbe planiranog zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost PPOVS HR5000022 Park prirode Velebit i POP HR1000022 Velebit.

S obzirom na navedeno, Prethodnom ocjenom isključuje se mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže te smatramo da je zahvat prihvatljiv i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata kako je i navedeno u izreci ovog Rješenja.

Temeljem članka 43. stavak 1. Zakona o zaštiti prirode ovo Rješenje se izdaje na rok od četiri (4) godine.

Temeljem članka 44. stavak 1. i 2. Zakona o zaštiti prirode ovo Rješenje se dostavlja Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije te Inspekciji zaštite prirode.

Sukladno članku 44. stavak 3. Zakona o zaštiti prirode ovo Rješenje se objavljuje na službenim internetskim stranicama Ličko-senjske županije.

Temeljem članka 9. stavak 2. točke 30. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“ br. 115/16, 114/22) oslobođeno od plaćanja upravne pristojbe.

Uputa o pravnom lijeku

Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb, u roku od 15 dana od dana dostave Rješenja.

Žalba se podnosi u tri primjerka neposredno ili putem pošte preporučeno Ličko-senjskoj županiji, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Dr. Franje Tuđmana 4, Gospić, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik kod ovog tijela. Na žalbu se ne plaća upravna pristojba temeljem Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“ br. 115/16, 114/22).

Stranka se može odreći prava na žalbu u pisanom obliku ili usmeno na zapisnik, od dana primitka prvostupanjskog rješenja do dana isteka roka za izjavljivanje žalbe. Stranka može odustati od žalbe sve do otpreme rješenja o žalbi.

Viši savjetnik-specijalist
za zaštitu okoliša i prirode

Jadranka Pejnović, prof.



Dostaviti:

1. PGT Škunca d.o.o., Samoborska cesta 147, 10 000 Zagreb,
2. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80/3, 10000 Zagreb,
3. Državni inspektorat, Inspekcija za zaštitu prirode, Kaniška 10, 53000 Gospić,
4. Pismohrana-ovdje.