



REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE,
GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA
Dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić

KLASA: UP/I-352-05/22-01/57
URBROJ: 2125-06-22-04
Gospić, 11. srpnja 2022.

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Ličko-senjske županije, OIB 40774389207, temeljem članka 29. stavak 2. i članka 30. stavak 4. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19 - Zakon), povodom zahtjeva tvrtke PROMPT PROJEKTIRANJE d.o.o., Tomislavova 9, Zagreb OIB 30094396634 ovlaštene za zastupanje nositelja zahvata HEP ODS d.o.o., Ulica grada Vukovara, Zagreb OIB 46830600751, za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat „Izgradnja transformatorske stanice MTS 10 (20)/0,4 kV Sklope 2 i priključni 10(20) kV kabelski dalekovod, na dijelu k.č.9218/1 k.o. Kosinj“, donosi

RJEŠENJE

- I. Planirani zahvat „Izgradnja transformatorske stanice MTS 10 (20)/0,4 kV Sklope 2 i priključni 10 (20)kV kabelski dalekovod, na dijelu k.č.9218/1 k.o. Kosinj“, **prihvatljiv je za ekološku mrežu, te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.**
- II. Ovo Rješenje izdaje se na rok od četiri (4) godine.
- III. Ovo Rješenje objavljuje se na službenim internetskim stranicama Ličko-senjske županije.

Obrazloženje

Tvrtka PROMPT PROJEKTIRANJE d.o.o., Tomislavova 9, Zagreb OIB 30094396634 ovlaštene za zastupanje nositelja zahvata HEP ODS d.o.o., Ulica grada Vukovara, Zagreb OIB 46830600751, za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, podnijela je 22. travnja 2022. godine, ovom Upravnom odjelu zahtjev za provedbu Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat: „Izgradnja transformatorske stanice MTS 10 (20)/0,4 kV Slope 2 i priključni 10(20) kV kabelski dalekovod, na dijelu k.č.9218/1 k.o. Kosinj“.

Sukladno dostavljenoj dokumentaciji planirani zahvat je izgradnja transformatorske stanice i priključnog kabelskog dalekovoda na novoformiranoj čestici koja će se formirati od dijela k.č.br. 9218/1 k.o. Kosinj. Transformatorska stanica je samostalna građevina širine 416 cm, dubine 326 cm i visine 287 cm sveukupne površine 8,69 m². Prostor transformatorske stanice čini jedna prostorija podijeljena opremom bna dva zasebna dijela i zasebnim ulaznim vratima za svaki dio. Priključni kabelski dalekovod transformatorske stanice izvest će se sa dva nova 10(20) kV kabela. Trasa novog priključnog kabelskog dalekovoda duljine cca 15 m kreće od lokacije nove transformatorske stanice prema zapadu do postojećeg betonskog odcjepnog stupa, postojećeg magistralnog nadzemnog dalekovoda. Kabeli se polažu na dubini od 0,8 m.

U predmetnom postupku, a temeljem članka 30. stavak 3. Zakona, ishodeno je Prethodno mišljenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Zavod za zaštitu okoliša i prirode, KLASA: 352-03/22-02/307, URBROJ: 517-12-2-3-2-22-2, od 5. srpnja 2022. godine, a kojim je utvrđeno da se planirani zahvat nalazi unutar područja ekološke mreže (Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže, „Narodne

novine“, br. 80/19), Područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS) „HR2001012 Ličko polje i Područja očuvanja značajnog za ptice (POP) HR1000021 Lička krška polja.

Sukladno bazi podataka Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, na području planiranog zahvata nisu rasprostranjeni ciljni stanišni tipovi. S obzirom na to da se radi o polaganju podzemnog kabela i postavljanju transformatorske stanice u koridoru postojeće prometnice, provedbom zahvata neće doći do gubitka pogodnih staništa za ciljne vrste predmetnih područja ekološke mreže.

S obzirom na karakteristike i lokaciju zahvata, Prethodnom ocjenom zahvata isključuje se mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže te smatramo da je zahvat prihvatljiv i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata kako je i navedeno u izreci ovog Rješenja.

Temeljem članka 43. stavak 1. Zakona o zaštiti prirode ovo Rješenje se izdaje na rok od četiri (4) godine.

Temeljem članka 44. stavak 1. i 2. Zakona o zaštiti prirode ovo Rješenje se dostavlja Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja te Inspekciji zaštite prirode.

Sukladno članku 44. stavak 3. Zakona o zaštiti prirode ovo Rješenje se objavljuje na službenim internetskim stranicama Ličko-senjske županije.

Temeljem članka 9. stavak 2. točke 30. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“ br. 115/16) oslobođeno od plaćanja upravne pristojbe.

Uputa o pravnom lijeku

Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb, u roku od 15 dana od dana dostave Rješenja.

Žalba se podnosi u tri primjerka neposredno ili putem pošte ovom Upravnom odjelu, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik kod ovog tijela. Rok za izjavljivanje žalbe počinje teći osmog dana od dana objave ovog Rješenja na internetskoj stranici.

Prema Tar. br. 3. stavka 2. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (NN, br. 92/21, 93/21 i 95/21-Uredba), na žalbu se plaća upravna pristojba od 50,00 kn.



Dostaviti:

1. PROMPT PROJEKTIRANJE d.o.o., Tomislavova 9, 10 000 Zagreb,
2. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80/3, 10000 Zagreb,
3. Državni inspektorat, Inspekcija za zaštitu prirode, Kaniška 10, 53000 Gospić,
4. Pismohrana-ovdje.